



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2557 (1)
ГР. БУРГАС 11. 09. 2023

ДО
"ХАТАНГА" ЕООД
ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ТРАКИЯ“ № 59

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на 2 броя фотоволтаични електроцентрали с обща мощност 329 kWp (199 kWp + 130 kWp) в УПИ VII-32, кв. 23 по плана на с. Садово, община Сунгурларе“ и „Кабели НН за присъединяване на 2 броя ФЕЦ с мощност 329 kWp (199 kWp + 130 kWp) в УПИ VII-32, кв. 23 по плана на с. Садово, община Сунгурларе“, с възложител "Хатанга" ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2557/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на 2 броя фотоволтаични електроцентрали с обща мощност 329 kWp (199 kWp + 130 kWp) в УПИ VII-32, кв. 23 по плана на с. Садово, община Сунгурларе“ и „Кабели НН за присъединяване на 2 броя ФЕЦ с мощност 329 kWp (199 kWp + 130 kWp) в УПИ VII-32, кв. 23 по плана на с. Садово, община Сунгурларе“, **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с мощност 329 kWp (199 kWp + 130 kWp) в УПИ VII-32, кв. 23 по плана на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас и трасе на кабели НН за захранване за 2 бр. ФЕЦ 329 kW (199 kWp + 130 kWp) от ТЕПО пред ТП „Садово 1“ до ГРТ на ФЕЦ в УПИ VII-32, кв. 23 по плана на с. Садово.

Фотоволтаичната централа ще се състои от 587 бр. фотоволтаични панели, всеки с единична мощност 560 Wp, прикрепени на метална наземна носеща конструкция групирана в 33 бр. (20-13) редове (стрингове), монтирани статично върху терена на УПИ VII-32, кв. 23 по плана на с. Садово и последователно свързани към инверторите. Ориентация на стринговете е изток-запад. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 4 броя трифазни инвертори, от които 3 бр. с мощност 100 kVA и един с мощност 30 kVA. Общата площ на УПИ е 3257 кв.м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се използва за собствени нужди и за отдаване към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Мястото на присъединяване на електрическите централи към електроразпределителната мрежа е: Табло ниско напрежение, ТП/БКТП „САДОВО-1“, КЛ/ВЛ „СЛАВЯНЦИ“, п/ст „СУНГУРЛАРЕ“.

Съгласно т. II.2.1.3 от становища №4564089/19.05.2023 г. и №4564093/17.05.2023 г. на „ЕР ЮГ“ ЕАД КЕЦ Карнобат, възложителят се задължава за присъединяване на ФЕЦ да проектира и изгради електропроводни линии ниско напрежение от новото електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Садово-1“, до ГРТ на фотоволтаичната електроцентраля, след съгласуване на работния проект с „ЕР ЮГ“ ЕАД.

Захранващите линии от табло ГРТ на 2 бр. ФЕЦ до ТЕПО пред ТП „Садово-1“ е чрез кабели НН 1 kV тип САВТ 4x185 кв.мм и САВТ 4x240 кв.мм, с дължина 268,83 м извън имота на възложителя, положен в изкоп. Трасето на кабела преминава изцяло по улиците в село Содово от УПИ VII-32, кв. 23 на запад до УПИ I (имот на съществуващ трафопост).

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът и трасето **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие - защитена зона BG0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008г. (ДВ, бр 15/2008 г.) на министъра на околната среда и водите, изм. със Заповед № РД-72/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение **е допустима** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и трасето и характера на инвестиционното предложение (линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на ИП не се налага промяна в предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

