



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2502 (3)

ГР. БУРГАС, 18.09.2023

ДО

„ЕЛЕКТРИК АМ“ ООД

УЛ. „Н. ЛЪСКОВ“ № 2

ГР. КАРНОБАТ

Чрез Лилия Михайлова – пълномощник

гр. Бургас

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ


Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабел 1кV от ГРТ на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ в УПИ V-58, кв. 13 по плана на с. Глумче, Община Карнобат до ТЕПО до фасадата на ТП „Глумче 1“, с възложител: „ЕЛЕКТРИК АМ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2502(2)/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабел 1кV от ГРТ на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ в УПИ V-58, кв. 13 по плана на с. Глумче, Община Карнобат до ТЕПО до фасадата на ТП „Глумче 1“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2502(1)/18.08.2023г., с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 180 kWp в УПИ V-58, кв. 13 по плана на с. Глумче, Община Карнобат“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабел 1кV от ГРТ на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ в УПИ V-58, кв. 13 по плана на с. Глумче, Община Карнобат до новомонтирано електромерно табло на „ЕР юг“ ЕАД, тип ТЕПО до фасадата на ТП „Глумче 1“. Кабелната линия ще се изпълни с кабел тип САВТ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



2х(3х240+120мм²). Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м. При пресичане на пътя кабелът ще се изтегли в PVC тръба Ø110 в бетонов кожух.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Полагане на кабел 1кV от ГРТ на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ в УПИ V-58, кв. 13 по плана на с. Глумче, Община Карнобат до ТЕПО до фасадата на ТП „Глумче 1“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ V-58, кв. 13 по плана на с. Глумче, Община Карнобат и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ V-58, кв. 13 по плана на с. Глумче, Община Карнобат, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

