



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2561(1)
ГР. БУРГАС 18. 09. 2023

ДО
"ХАТАНГА" ЕООД
ГР. СЛИВЕН
БУЛ. „ТРАКИЯ“ № 59

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 130 kWp в УПИ III-26, кв. 4 по плана на с. Везенково, община Сунгурларе“ и „Кабел НН за присъединяване на ФЕЦ с мощност 130 kWp в УПИ III-26, кв. 4 по плана на с. Везенково, община Сунгурларе“, с възложител "Хатанга" ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2561/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, което приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


„Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 130 kWp в УПИ III-26, кв. 4 по плана на с. Везенково, община Сунгурларе“ и „Кабел НН за присъединяване на ФЕЦ с мощност 130 kWp в УПИ III-26, кв. 4 по плана на с. Везенково, община Сунгурларе“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 130 kWp в УПИ III-26, кв. 4 по плана на с. Везенково, община Сунгурларе, област Бургас“ и трасе на кабел НН за храняване за ФЕЦ 130 kW от ТЕПО пред ТП „Везенково 2“ до ГРТ на ФЕЦ в УПИ III-26, кв. 4 по плана на с. Везенково“.

Фотоволтаичната централа ще се състои от 232 бр. фотоволтаични панели, всеки с единична мощност 560 Wp, прикрепени на метална наземна носеща конструкция, групирана в 13 бр. редове (стрингове), монтирани статично върху терена на III-26, кв. 4. Ориентация на стринговете е изток-запад. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 2 броя трифазни инвертори, с мощност 100 kVA и 30 kVA. Общата площ на УПИ е 1419 кв.м.

Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се използва за собствени нужди и за отдаване към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: Табло ниско напрежение, ТП/БКТП ВЕЗЕНКОВО 2, КЛ/ВЛ ЕСЕН, п/ст СУНГУРЛАРЕ.

Съгласно т. II.2.1.3 от становище №4564226/22.05.2023 г. на „ЕР ЮГ“ ЕАД КЕЦ:Карнобат, възложителят се задължава за присъединяване на ФЕЦ да проектира и изгради електропроводна линия ниско напрежение от новото електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Везенково 2“, до ГРТ на фотоволтаичната електроцентрала, след съгласуване на работния проект с „ЕР ЮГ“ ЕАД.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Захранващата линия от табло ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО пред ТП „Везенково 2“ е чрез кабел НН 1 kV тип САВТ 4x185 кв.мм, с обща дължина 288.12 м, от които 18,55 м в имота на възложителя и 269,57 м извън имота на възложителя, положен в изкоп. Трасето на кабела преминава изцяло по улиците в село Везенково от УПИ III-26, кв. 4 на юг до УПИ XII (имот на съществуващ трафопост).

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора, обявена със Заповед № РД-985/10.12.2020 г., на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 4/15.01.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (в регулационните граници на с. Везенково) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализирането му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

