



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2917 (1)  
ГР. БУРГАС, 16. 10. 2023

ДО  
„ГОЛДЪН ЛАЙТ“ ЕАД  
Ж.К. „ЛАЗУР“ БЛ. 47, ВХ. 1, ЕТ. 3  
ГР. БУРГАС


КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност 100,00кВт<sub>p</sub>, в УПИ П-367, кв. 37 по плана на с. Светлина, Община Средец“ и „Кабел НН, тип NAY2Y-J 4x185мм<sup>2</sup>, от електромерно табло на фасадата на ТП „Светлина 2“ до главно разпределително табло (ГРТ) на ФЕЦ с мощност 100 кВт<sub>p</sub> в УПИ П-367, кв. 37 по плана на с. Светлина, община Средец“, с възложител „ГОЛДЪН ЛАЙТ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2917/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност 100,00кВт<sub>p</sub>, в УПИ П-367, кв. 37 по плана на с. Светлина, Община Средец“ и „Кабел НН, тип NAY2Y-J 4x185мм<sup>2</sup>, от електромерно табло на фасадата на ТП „Светлина 2“ до главно разпределително табло (ГРТ) на ФЕЦ с мощност 100 кВт<sub>p</sub> в УПИ П-367, кв. 37 по плана на с. Светлина, община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност 100,00кВт<sub>p</sub>, в УПИ П-367, кв. 37 по плана на с. Светлина, Община Средец. Централата ще се състои от 192 модула (панели), всеки с единична мощност 560 Вт<sub>p</sub>, прикрепени на метална, наземна, носеща конструкция групирана в 5 последователно свързани редове (стрингове), монтирани статично върху терена на УПИ П-367, кв. 37 по плана на с. Свеимота и свързани към два трифазни инвертора. Ориентация на стринговете е изток-запад. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 2 броя трифазни инвертори, всеки с мощност 50 kVA. Общата площ на УПИ е 2480 кв.м. Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се използва за собствени нужди и за отдаване към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: Табло ниско напрежение, ТП/БКТП СВЕТЛИНА 2, КЛ/ВЛ ЗАГОРЦИ, п/ст ГРУДОВО. Съгласно т. П.2.1.3 от Становище № 4561733/



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



27.03.2023г. на „ЕР ЮГ“ ЕАД, възложителят се задължава за присъединяване на ФЕЦ да проектира и изгради електропроводна линия ниско напрежение (НН) от ГРТ на ФЕЦ до електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Светлина 2“, след съгласуване на работния проект с „ЕР ЮГ“ ЕАД. Захранващата линия от табло ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО пред ТП „Светлина 2“ ще е чрез нов кабел тип NAY2Y-J 4x185 мм<sup>2</sup>, с дължина 230м, положен в изкоп с размери: 1,1/ 0,4 м. Трасето на кабела преминава изцяло по улиците в село Светлина, община Средец.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност 100,00кWp, в УПИ II-367, кв. 37 по плана на с. Светлина, Община Средец“ и „Кабел НН, тип NAY2Y-J 4x185мм<sup>2</sup>, от електромерно табло на фасадата на ТП „Светлина 2“ до главно разпределително табло (ГРТ) на ФЕЦ с мощност 100 kWp в УПИ II-367, кв. 37 по плана на с. Светлина, община Средец“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


УПИ II-367, кв. 37 по плана на с. Светлина, Община Средец **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.56/ 06.07.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

\* Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

