



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3307 / 41

ГР. БУРГАС

20.11.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Въвеждане на съществуващ кабел 1kV от ТНН на съществуващ ТП „Крайморие-2“ в КРШ-нов, монтиран пред УПИ XII, кв. 44 (ПИ с ид. 07079.30.1020 по КК); Нов кабел 1 kV от КРШ-нов до ново електромерно табло, монтирано на границата на улична регулация на фундамент пред УПИ XXXII-1075, кв. 44, кв. Крайморие (ПИ с ид. 07079.30.1075 по КК), общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3307/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Въвеждане на съществуващ кабел 1kV от ТНН на съществуващ ТП „Крайморие-2“ в КРШ-нов, монтиран пред УПИ XII, кв. 44 (ПИ с ид. 07079.30.1020 по КК); Нов кабел 1 kV от КРШ-нов до ново електромерно табло, монтирано на границата на улична регулация на фундамент пред УПИ XXXII-1075, кв. 44, кв. Крайморие (ПИ с ид. 07079.30.1075 по КК), общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-99(1)/07.02.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в УПИ XXXII-1075, кв. 44 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, общ. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.30.1075 по КК/“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За двете жилищни сгради, предмет на електрозахранване е издадено Разрешение за строеж № П-5/28.02.2022г. от гл. архитект на Община Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на две жилищни сгради, разположени в УПИ XXXII-1075, кв. 44, кв. „Крайморие“ (ПИ с ид. 07079.30.1075 по КК). За целта ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф на границата на уличната регулация пред УПИ XII, кв. 44 (ПИ с ид. 07079.30.1020 по КК) и ново електромерно табло, тип ТЕПО 1 М2ТЧ (Б+) на границата на уличната регулация пред УПИ XXXII-1075, кв. 44, кв. Крайморие (ПИ с ид.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



07079.30.1075 по КК). Новият КРШ ще се захрани, чрез въвеждане на съществуващ кабел 1kV от ТНН на съществуващ ТП „Крайморие-2”, а новото електромерно табло ще се захрани, чрез полагане на нов кабел 1 kV от КРШ-нов до ново ел. табло. Новопроектираните кабели ще бъдат положени в изкопи 0.8/0.4 м. и 1.1/0.4 м. При пресичането на пътища, същите ще се изтеглят PVC тръби ф 160 в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD) тръби ф160 в изкопи. Трасето на обекта ще е с дължина 86 м.

Посочените по-горе дейностите, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по реда на Закона за биологично разнообразие. Най – близо (на 1,11 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (полагане на подземен, линеен обект за ел. захранване на сгради за които има издадено Разрешение за строеж № П-5/28.02.2022г.), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, се установи, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

