



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3525 (1)

ГР. БУРГАС

05.12.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел НН от съществуващо комбинирано ел. табло пред ПИ с ид. 07079.3.2162 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с ид. 07079.3.1685 (УПИ Х-1685, кв.63, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас), общ. Бургас за ел. захранване на складова база в ПИ с ид. 07079.3.1685”, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3525/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от съществуващо комбинирано ел. табло пред ПИ с ид. 07079.3.2162 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с ид. 07079.3.1685 (УПИ Х-1685, кв.63, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас), общ. Бургас за ел. захранване на складова база в ПИ с ид. 07079.3.1685” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Писмо с изх. № ПД-435(1)/28.02.2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база с шоурум за пакетирани храни и стоки за домашни любимци в УПИ Х-13, м. „Мадика“, гр. Бургас”, с възложител: „Сток Трейдинг“ ЕООД, с което е определил, че ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Наредбата за ОС.

- Писмо с изх. № ПД-2015(1)/26.07.2022 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kW върху покрива на сграда, разположена в УПИ Х – 1685, кв. 63 по плана на ПЗ „Север“, общ. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.3.1685 по КК)”, с възложител: „Сток Трейдинг” ЕООД, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За сградата предмет на електрозахранване е издадено Разрешение за строеж № О-142/05.12.2017г., от общ. Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда ел. захранване за складова база в ПИ с ид. 07079.3.1685. За целта на границата на имота ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО – 1Т+ТТ150/5А+Ч, с място за 1 бр. индиректен трифазен електромер с токови трансформатори 150/5 А и часовник, което ще се присъедини към съществуващото комбинирано ел. табло (ЕТ), намиращо се на границата на ПИ с ид. 07079.3.2162, чрез полагане на 1 бр. кабел НН, тип NAY2Y-J 4x185 SM мм². Трасето на кабелната линия ще преминава през ПИ с ид. 07079.3.2833 /общинска публична собственост, улица/, 07079.3.2826 /общинска публична собственост, улица/. Кабелът ще се положи в изкопи 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 104 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 1,53 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и кабелното трасе (в промишлена зона Север на гр. Бургас) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



