



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3526 (1)

ГР. БУРГАС

05.12.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТНН на ТП „Пералня – нов“ до ново електромерно табло в УПИ VIII-266 (ПИ с ид. 07079.607.550 по КК), кв. 12 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3526/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТНН на ТП „Пералня – нов“ до ново електромерно табло в УПИ VIII-266 (ПИ с ид. 07079.607.550 по КК), кв. 12 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ - Бургас е издал писмо с изх. № ПД-923(1)/21.04.2022 г. за ИП „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-266 (ПИ с ид. 07079.607.550 по КК), кв. 12 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, общ. Бургас, с което е определил, че дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

За обекта, предмет на електрозахранване е издадено Разрешение за строеж № 36-„З“/31.10.2022г., от Община Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда, външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VIII-266 (ПИ с ид. 07079.607.550 по КК), кв. 12 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, общ. Бургас. За целта ще се монтира ново електромерно табло, ЕТ 19М2Т в имота, което ще се захранва с кабел 1 kV, тип NAY2Y-J 4x240 mm² от ТНН на БКТП „Пералня – нов“ находящ се в ПИ с ид.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



07079.607.527. Трасето на кабелната линия ще минава през следните имоти: 07079.607.527 – за електроенергийно производство; 07079.607.478 – за второстепенна улица; 07079.607.471 – за второстепенна улица и 07079.607.550 – за средно застрояване. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м непосредствено в земя под тротоарни настилки на второстепенни улици, в PVC тръба ф110мм, положена в изкоп 0,4/0,7м при пресичане на подходи към гаражи под тротоарни настилки на второстепенни улици и в PVC тръба ф160 мм, изпълнена с хоризонтален сондаж при пресичане второстепенна улица с идентификатор 07079.607.478. Дължината на кабелното трасе ще бъде 165 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,49 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулацията на гр. Бургас) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

