



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3540 (1)
ГР. БУРГАС, 11.12.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение «Нов трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.619.125 по КККР на гр. Бургас; Два броя кабелни линии 20 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 до съединителни муфи в ПИ 07079.620.211; Кабелна линия 1 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) до фасадата на сграда с идентификатор ПИ 07079.619.17.3; Седем броя кабелни линии 1 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 до съединителни муфи в ПИ 07079.619.125 по КККР на гр. Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3540/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение «Нов трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.619.125 по КККР на гр. Бургас; Два броя кабелни линии 20 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 до съединителни муфи в ПИ 07079.620.211; Кабелна линия 1 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) до фасадата на сграда с идентификатор ПИ 07079.619.17.3; Седем броя кабелни линии 1 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 до съединителни муфи в ПИ 07079.619.125 по КККР на гр. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на нов трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.619.125 по КККР на гр. Бурга, който да подмени съществуващия ТП „НХК 10ет.», монтиран в подземен етаж на сграда с идентификатор 07079.619.11.1. За присъединяване на новия БКТП към мрежа 20 kV ще се изградят два броя кабелни линии средно напрежение от БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 до местата на монтиране на съединителните муфи. За електрозахранване на съществуващите съоръжения ниско напрежение ще се изградят седем броя кабелни линии 1 kV от БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 до мястото на монтаж на съединителни муфи в ПИ 07079.619.125. От БКТП-нов в ПИ 07079.619.125 ще се положи кабел 1 kV до нов КРШ, който ще се монтира на фасадата на сграда с идентификатор ПИ 07079.619.17.3, чрез който да се захранят



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



съоръженията на страна НН на ТП „Строителен техникум“, който в последствие ще отпадне от оперативната схема. Трасето на кабелите преминава през ПИ 07079.619.125, 07079.620.211 и 07079.619.17 по КК на гр. Бургас. Кабелните линии 20 кV се полагат в изкоп 0,4/0,9 м, непосредствено в земя под тротоарната настилка по бул. „Стефан Стамболов“ и в имотната регулация на ПИ 07079.619.125, като по цялата дължина на кабелите се полага поцинкована стоманена шина 40/4 мм и сигнална лента. Кабелните линии 1 кV се полагат в изкоп 0,4/0,8 м в имотната регулация на ПИ 07079.619.125 и 07079.619.17, като по цялата дължина на кабелите се полага поцинкована стоманена шина 40/4 мм и сигнална лента.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

