



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3886 (1)
ГР. БУРГАС, 02. 01. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от ТНН на съществуващ БКТП „Училище“ в ПИ с идентификатор 07079.655.325 до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на сграда в УПИ I, кв. 74 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3886/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от ТНН на съществуващ БКТП „Училище“ в ПИ с идентификатор 07079.655.325 до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на сграда в УПИ I, кв. 74 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-885(1)/27.04.2020г., с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи, и сградни ВиК отклонения в УПИ I-600, кв.74 (ПИ с идентификатор 07079.656.1 по КК) по плана на ж.к.„Меден Рудник“, зона „Г“, гр. Бургас, Община Бургас“ не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект «Жилищна сграда с магазини и гаражи» в УПИ I-600, кв. 74 по плана на зона «Г», ж.к. «Меден рудник», гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.656.1 по КК)» е издадено Разрешение за строеж № В-33/27.08.2020г. от архитект при Община Бургас. Разрешението е влязло в сила на 16.09.2020г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект «Жилищна сграда с магазини и гаражи» в УПИ I-600, кв. 74 по плана на зона «Г», ж.к. «Меден рудник», гр. Бургас. За целта ще се положи



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



нов кабел 1kV от ТНН на съществуващ БКТП «Училище» в ПИ с идентификатор 07079.655.325 до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на сграда в УПИ I, кв. 74 по плана на ж.к. «Меден Рудник», гр. Бургас, община Бургас. Трасето на кабела е с дължина 255 м. Новопроектираният кабел ще бъде изтеглен в изкоп 0,8/0,4 м, а при пресичане на пътища ще се изтегли в PVC тръби Ø160, в бетонов кожух.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от ТНН на съществуващ БКТП «Училище» в ПИ с идентификатор 07079.655.325 до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на сграда в УПИ I, кв. 74 по плана на ж.к. «Меден Рудник», гр. Бургас, община Бургас” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000271 „Мандра – Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (обн., ДВ, бр.23/2012г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (Дв, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявената промяна на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

