



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3907 (1)

ГР. БУРГАС

11. 01. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на външно ел. захранване на обект "Довършване, надстройка, реконструкция и вътрешно преустройство на сграда", ПИ 44094.501.506, с. Лозенец, община Царево; Кабелна линия 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) между ПИ 44094.501.108 и ПИ 44094.501.109 до ново електромерно табло /ЕТ/ пред ПИ 44094.501.506, с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-3907/21.12.2023 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на външно ел. захранване на обект "Довършване, надстройка, реконструкция и вътрешно преустройство на сграда", ПИ 44094.501.506, с. Лозенец, община Царево; Кабелна линия 1 kV от съществуващ КРШ между ПИ 44094.501.108 и ПИ 44094.501.109 до ново ЕТ пред ПИ 44094.501.506, с. Лозенец, община Царево“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За обектът, предмет на електроприсъединяване, са постановени следните административни актове от:

-Директорът на РИОСВ-Бургас писмо с изх. № ПД-3187(1)/14.11.2022 г., с което е определил, че ИП: „Изграждане на надстройка, реконструкция и вътрешно преустройство на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 44094.501.506 по КК на с. Лозенец, община Царево /УПИ VII, кв.27 по плана на с. Лозенец/“, не подлежи на регламентирания с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

-Гл. архитект на община Царево Разрешение за строеж № 196/14.12.2022 г. за обект „Довършване, надстройка, реконструкция и вътрешно преустройство на сграда в ПИ 44094.501.506, с. Лозенец, община Царево“.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на външно ел. захранване на обект "Довършване, надстройка, реконструкция и вътрешно преустройство на сграда", ПИ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



44094.501.506, с. Лозенец, община Царево. Кабелна линия 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) между ПИ 44094.501.108 и ПИ 44094.501.109 до електромерно табло ново пред ПИ 44094.501.506, с. Лозенец, община Царево.

За обекта, предмет на настоящия проект, е предвидено захранването на новопроектираното табло да се осъществи чрез полагане на нов кабел тип NAY2Y 4x185mm² от кабелен разпределителен шкаф между ПИ 44094.501.108 и ПИ 44094.501.109.

Кабелът ще бъде изпълнен в изкоп с размери 0,8/0,4 (1,1/0,6)м. В дължината на кабела са предвидени 3-5 % за свободно полагане. Извивките на кабела при манипулации по време на полагането му трябва да бъдат с радиус не по-малък от 10 пъти диаметъра му.

Предвидените дейности, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Към уведомлението е приложен Договор с 4536106/2023 г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0001001 “Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с предложение за увеличаване на площта, разгледано и прието на проведено заседание на 06.07.2021 г. на Националния съвет по биологично разнообразие, изменена /увеличение/ на площта с Решение на Министерски съвет № 564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/03.08.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко е разположена ЗЗ с код BG0001001 “Ропотамо” от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитена зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на външно ел. захранване на обект "Довършване, надстройка, реконструкция и вътрешно преустройство на сграда", ПИ 44094.501.506, с. Лозенец, община Царево; Кабелна линия 1 kV от съществуващ КРШ между ПИ 44094.501.108 и ПИ 44094.501.109 до ново ЕТ пред ПИ 44094.501.506, с. Лозенец, община Царево“ **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След направена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че терена, предвиден за реализация на ИП, **няма характеристика на пясъчни дюни**.

Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



