



ИЗХ. № ПД-3765 (3)
ГР. БУРГАС 17.01.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ„ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО
ГР. ПРИМОРСКО, УЛ. „АЛБАТРОС“ № 37

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 кV от кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ до ново електромерно табло, за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58356.503.30 по КК на град Приморско, община Приморско“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ„ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3765/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 кV от кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ до ново електромерно табло, за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58356.503.30 по КК на град Приморско, община Приморско“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С обекта, предмет на настоящото електрозахранване- жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58356.503.30 по КК на град Приморско, община Приморско, е издадено Разрешение за строеж № 9/14.03.2001г. от гл. архитект на Община Приморско.

Предвижда се полагане на трасе на кабелна линия 1 кV от кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ до ново електромерно табло, за захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58356.503.30 по КК на град Приморско, община Приморско. Кабелното трасе ще се положи в сервитута на прилежащата улица – ПИ с идентификатор 58356.503.15 по КК на град Приморско, община Приморско /НТП – „За второстепенна улица“/.

Съгласно приложен с документацията Договор № 4545272/13.04.2023г. за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, мястото на присъединяване е: Съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред ПИ с идентификатор 58356.503.13, трафопост „Манол“, извод СН „Хлебозавод“, подстанция „Приморско“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена



(увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореупоменатата защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас

