



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3817 (1)

ГР. БУРГАС 18. 01. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия НН с 1 бр. кабел тип NAY2Y 4x240 mm² от ТНН на ТП „647“ в ПИ 07079.602.250 по КК на гр. Бургас, ж. к. „Славейков“ до ел. табло, монтирано до фасада на сградата в ПИ 07079.602.220 (УПИ I – 220, кв. 15 А, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас), за ел. захранване на жилищната сграда“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3817/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия НН с 1 бр. кабел тип NAY2Y 4x240 mm² от ТНН на ТП „647“ в ПИ 07079.602.250 по КК на гр. Бургас, ж. к. „Славейков“ до ел. табло, монтирано до фасада на сградата в ПИ 07079.602.220 (УПИ I – 220, кв. 15 А, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас), за ел. захранване на жилищната сграда“, попада в обхвата на **чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.**

Инвестиционното предложение предвижда полагане на нова кабелна линия НН с 1 бр. кабел тип NAY2Y 4x240 mm² от ТНН на ТП „647“ в ПИ с идентификатор 07079.602.250 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ до ел. табло, монтирано до фасада на сградата в ПИ с идентификатор 07079.602.220 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ I - 220, кв. 15 А, по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас за ел. захранване на жилищната сграда, съгласно ДП 4511477/2023 г., между клиента/собственика на имота и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД.

От съществуващ трафопост, тип ТП „647“ (с ИДН 07079.602.250.1 по КК на гр. Бургас) до 1 бр. ново електромерно табло, монтирано до фасадата на сградата в ПИ 07079.602.220 (УПИ I-220, кв.15А, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас), ще се положи нова кабелна линия, с 1 брой кабел НН, тип NAY2Y 4x240 кв.мм, за ел. захранване на обект в ПИ 07079.602.220.

До фасадата на сградата в ПИ 07079.602.220 по КК на гр. Бургас, ще бъде монтирано ново електромерно табло (ЕТ), тип ТЕПО 19М6ТЧ, за 19 бр. еднофазни и 6 бр. директни трифазни електромери.

Трасето на кабелната линия минава през позелени имоти: ПИ 07079.602.250 /общинска частна собственост, за съоръжение на електропровод/, 07079.602.249 /общинска публична



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



собственост, улица/, 07079.602.219 /общинска публична собственост, улица/ и 07079.602.220 /частна собственост, за високо застрояване/.

Новопроектираните кабели се полагат и изтеглят:

- в изкопи 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарни настилки;
- в PVC тръби $\phi 110$ мм, положени в изкоп 0,4/1,1(ш/д), при пресичане на улици с ИДН: 07079.602.249 и 07079.602.219.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1113 (1)/13.05.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.602.220 по КК на гр. Бургас (УПИ I-220, кв. 15 А, по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас), община Бургас“, с което постановява, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Предвидените дейности, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), и Заповед № РД-718/28.09.2023г., всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

