



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-396 (1)
ГР. БУРГАС 16. 02. 2024

ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ГР. СОЗОПОЛ, ПЛ. „ХАН КРУМ“ № 2

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Увеличаване на ел. мощности в ПИ с идентификатор 61042.23.71 по КК на с. Равадиново за нуждите на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Созопол“ /придшен идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново/, м. „Чоплака“, общ. Созопол“, с възложител ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-396/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Увеличаване на ел. мощности в ПИ с идентификатор 61042.23.71 по КК на с. Равадиново за нуждите на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Созопол“ /придшен идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново/, м. „Чоплака“, общ. Созопол“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, тъй като в обхвата на имота, предмет на електрообезпечаване са издадени:

- Решение № БС-131-ПР/19.09.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход в ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, м. „Чоплака“ /УПИ I-379/, общ. Созопол“, с което Директорът на РИОСВ-Бургас е постановил да не се извършва ОВОС, при спазване на условията заложиени в цитираното Решение. Процедурата по издаване на Решението е съвместена с преценяване на вероятното въздействие върху предмета на опазване на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, в границите на която попада площта. Към днешна дата Решение № БС-131-ПР/19.09.2022 г. е в срок на правно действие.

- Заповед № 8-Z-1118/14.11.2022 г., издадена от кмета на Община Созопол за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, м. „Чоплака“, с което се предвижда обособяване на два нови **УПИ I-23.56 /проектен идентификатор 61042.23.71 по КК/** с отреджване „за регионално депо за неопасни отпадъци и енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци“, с градоустройствени показатели за предимно производствена зона „Пп“, както следва: Височина – до 15,00м, Плътност – до 10%, Кинт – до 0,1 и Озеленяване – мин. 20% и



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



УПИ III-23.56 /проектен идентификатор 61042.23.72 по КК/, с отреждане „за инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци“ с градоустройствени показатели за предимно производствена устройствена зона – „Пп“, както следва: Височина – до 15,00м, Плътност – до 20%, Кинт – до 0,5 и Озеленяване – мин. 20%.

Във връзка с възникнала необходимост от завишаване на ел.мощности за нуждите на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Созопол“, с настоящото предложение се предвижда монтаж на:

- БКТП 2x800kVA 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 61042.23.71 по КК на с. Равадиново, (УПИ I-23.56, м. "Чоплака", с. Равадиново), общ. Созопол;
- Кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб до РУ 20 kV на нов БКТП 2x800kVA 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 61042.23.71 по КК на с. Равадиново;
- Кабел 0,4 kV от РУ 0,4 на нов БКТП до ТНН съществуващо в ПИ с идентификатор 61042.23.71 на с. Равадиново.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

При нова справка се потвърди, че ПИ с идентификатор 61042.23.71 по КК на с. Равадиново /предишен идентификатор 61042.23.56 /, м. „Чоплака“, общ. Созопол не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г.; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението и допълнението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението, процедурата по околна среда за имота и характера на настоящото инвестиционно предложение (увеличаване на ел.мощности на съществуващо депо за неопасни отпадъци), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

