



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-437 (1)

ГР. БУРГАС

23. 02. 2024

ДО

„БЕРДАНЕЛИ“ ЕООД

Ж.К. „ЛАЗУР“ БЛ. 68, ЕТ. 13

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН за фотоволтаична електроцентрала, с мощност 69,76 kWp в УПИ IX-366, кв. 12 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе”, с възложител: „Берданели” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-437/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН за фотоволтаична електроцентрала, с мощност 69,76 kWp в УПИ IX-366, кв. 12 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2814(1)/06.10.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IX-366, кв. 12 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе и кабелна линия“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия НН за електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 69,76 kWp в УПИ IX-366, кв. 12 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе. Свързването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще се осъществи от новоизградено табло ТЕПО, монтирано на фасадата на ТП 6 Сунгурларе. Произведената енергия ще се отдава изцяло към електроразпределителната мрежа. Трасето на кабелната линия ще се изпълни от един брой кабел САВТ 4x240 кв.мм, който ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Общата дължина на кабелната линия е 402 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).


Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. (ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД- 711/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и трасето (в регулационните граници на гр. Сунгурларе) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

