



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-492

ГР. БУРГАС, 08.03.2024

ДО

„ФАХ – 4“ ЕООД

УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 25

С. КЛИКАЧ

ОБЩИНА КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 50 kWp в УПИ XI, кв. 17 по плана на с. Кликач, Община Карнобат и кабелно захранване от ТЕПО, монтирано пред ТП «Кликач 2» до ГРТ в имота», с възложител: „ФАХ – 4“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-492/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитирания комплексен проект за инвестиционна инициатива, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 50 kWp в УПИ XI, кв. 17 по плана на с. Кликач, Община Карнобат и кабелно захранване от ТЕПО, монтирано пред ТП «Кликач 2» до ГРТ в имота” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3549(3)/11.05.2023г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на Комплексен проект за инвестиционна инициатива „ПУП-ПРЗ за УПИ XI в кв. 17 по плана на с. Кликач, Община Карнобат” и „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 50 kWp в УПИ XI, кв. 17 по плана на с. Кликач, Община Карнобат”, с възложител: Деян Халилов, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се потвърждава изграждането на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 50 kWp в УПИ XI, кв. 17 по плана на с. Кликач, Община Карнобат. Уточнява се, че ФЕЦ ще се състои от 92 монокристални модула (панели), монтирани върху статична конструкция от носещи елементи на терена в имота. Панелите ще са разпределение в стрингове (редове), свързани към 1 трифазен инвертор. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за



производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Съгласно Становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа № 4549869/08.02.2023г., издадено от „ЕР Юг“ ЕАД мястото на присъединяване е табло ниско напрежение, ТП/БКТП Кликач 2, КЛ/ВЛ Черноград, п/ст Карнобат. Захранващата линия от табло ГРТ на централата до ТЕПО е чрез кабел САВТ 3x120x70м<sup>2</sup> с дължина 195,3м, положен в изкоп.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 50 kWp в УПИ XI, кв. 17 по плана на с. Кликач, Община Карнобат и кабелно захранване от ТЕПО, монтирано пред ТП «Кликач 2» до ГРТ в имота” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ XI в кв. 17 по плана на с. Кликач, Община Карнобат **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на с. Кликач. Регулацията на селото не попада в границите на защитена зона. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на селото е с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/ 31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ XI в кв. 17 по плана на с. Кликач, Община Карнобат, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Газур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

