



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-594 (1)
ГР. БУРГАС 20.03.2024

ДО

„ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.240 по КК на гр. Поморие, м. „Кошарите“, общ. Поморие“, с възложител „ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-594/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.240 по КК на гр. Поморие, м. „Кошарите“, общ. Поморие“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За имотът, предмет на настоящото инвестиционно предложение са налични следните данни:

- Решение № БС-170-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което директорът на РИОСВ-Бургас е преценил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.240 по КК на гр. Поморие, м. „Кошарите“, община Поморие“. Процедурата е съвместена с преценяване на вероятното въздействие върху предмета на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици;

- Разрешение за строеж № 51/23.03.2023 г., издадено от гл. архитект на Община Поморие, за изграждане на обект: „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.240 по КК, м. „Кошарите“, гр. Поморие“.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с осигуряване на външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.240 по КК на гр. Поморие. На границата на ПИ с идентификатор 57491.18.240 ще се монтира ново електромерно табло, с място за 17 бр. трифазни електромери. От ТНН на БКТП „Брокат 5“, находящ се в ПИ с идентификатор 57491.18.233, ще се положи нов кабел, тип NAY2Y – J 4x240 SMmm² до новото електромерно табло. Дължината на кабелното трасе е 254 м. Кабелът ще бъде положен в изкоп с размери 1,1/0,6 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на повече от 2,0 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г.; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

