



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-859 (1)

ГР. БУРГАС

04. 04. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАМЕНО

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел 1 kV от ТНН на съществуващ БКТП „Полски извор-1“ в УПИ I, кв. 5а до ново електромерно табло, монтирано на границата на улична регулация пред УПИ VII и УПИ VIII кв. 5а по плана на с. Полски извор, община Камено, за електрозахранване на жилищни сгради“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-859/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 1 kV от ТНН на съществуващ БКТП „Полски извор-1“ в УПИ I, кв. 5а до ново електромерно табло, монтирано на границата на улична регулация пред УПИ VII и УПИ VIII кв. 5а по плана на с. Полски извор, община Камено, за електрозахранване на жилищни сгради“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За обекта на захранване, Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо изх. № ПД-1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713(1)/27.06.2022г. за инвестиционно предложение „Изграждане на по една жилищна сграда в УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 5а по плана на с. Полски извор, община Камено“ с възложител: „Кавалео Инвестмънт“ ЕООД, с което е определил, че дейностите свързани с реализация на ИП не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Издадено е Разрешение за строеж № 36/05.07.2022 г. от гл. архитект на Община Камено, за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, кв. 5а.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С инвестиционното предложение се предвижда ел. захранване на жилищни сгради в УПИ VII и УПИ VIII кв. 5а по плана на с. Полски извор, община Камено. За целта ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 4М2ТЧ(б+) на границата на уличната регулация между УПИ VII и УПИ VIII. Ще се положи нов кабел 1 kV от ТНН на съществуващ БКТП „Полски извор-1“ в УПИ I, кв. 5а до ново електромерно табло. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м и 1,1/0,4 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 138 м. За осъществяване на предвидените с инвестиционното предложение дейности е сключен Договор № 4597465/12.12.2023г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с указано място на присъединяване към електроразпределителната мрежа: ТНН на трафопост БКТП „Полски извор-1“, извод СН „Черни връх“, подстанция „Мандра“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабел не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (извън границите на защитени зони, в регулацията на с. Полски извор), приключилите процедури и характера на инвестиционното предложение (полагане на подземна, инженерна инфраструктура), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



РИОСВ-Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

