



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-849 (1)

ГР. БУРГАС, 12. 04. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на нов трафопост, тип БКТП 1x800kVA, 20/0,4kV в ПИ 07079.622.120 по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас; Кабел 20kV от РУ СрН на нов БКТП 1x800kVA 20/0,4kV в ПИ 07079.622.121 (по друг проект) до РУ СрН на нов БКТП 1x800kVA 20/0,4kV в ПИ 07079.622.120; Кабел 20kV от РУ СрН на нов БКТП 1x800kVA 20/0,4kV в ПИ 07079.622.120 до РУ СрН на ТП „Централни солници“ в ПИ 07079.622.33 по проект „LIFE20 NAT/BG/001234 LIFE Safe Grid for Burgas“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-849/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов трафопост, тип БКТП 1x800kVA, 20/0,4kV в ПИ 07079.622.120 по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас; Кабел 20kV от РУ СрН на нов БКТП 1x800kVA 20/0,4kV в ПИ 07079.622.121 (по друг проект) до РУ СрН на нов БКТП 1x800kVA 20/0,4kV в ПИ 07079.622.120; Кабел 20kV от РУ СрН на нов БКТП 1x800kVA 20/0,4kV в ПИ 07079.622.120 до РУ СрН на ТП „Централни солници“ в ПИ 07079.622.33 по проект „LIFE20 NAT/BG/001234 LIFE Safe Grid for Burgas“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е във връзка с инвестиционно-ремонтната програма на „ЕР ЮГ“ ЕАД за поддръжка и развитие на електроразпределителната мрежа и е част от проект „LIFE20 NAT/BG/001234 LIFE Safe Grid for Burgas“. Предвижда се монтаж на нов трафопост, тип БКТП 1x800kVA, 20/0,4kV в ПИ 07079.622.120 по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас. За присъединяване на новия трафопост към мрежа 20kV ще се изградят 2 броя кабелни линии средно напрежение:

- кабел 20kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x400mm²), от нов БКТП 1x800kVA в ПИ 07079.622.121 (по друг проект) до нов БКТП 1x800kVA в ПИ 07079.622.120;
- кабел 20kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x95mm²), от нов БКТП 1x800kVA в ПИ 07079.622.120 до ТП „Централни солници“ в ПИ 07079. 622.33.

Новопроектираните кабели ще се положат в изкоп с дълбочина 0,9/0,4м. При пресичането



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



на пътища, същите ще се изтеглят в PVC тръби $\varnothing 160$, в бетонов кожух, в изкоп с дълбочина 1,1м. При пресичането на ЖП линии, държавни и ведомствени, кабелите ще бъдат изтеглени в HDPE тръба $\varnothing 160$, прокарана чрез сондиране под ЖП линиите. При преминаването по съществуващия канал кабелът СрН ще бъде изтеглен в стоманена тръба $\varnothing 159/6$, укрепена по стоманобетонната конструкция на съоръжението.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 07079.622.120 по КК на гр. Бургас, парк «Езеро» и трасетата на кабелите **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/ 28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването, изменението и допълнението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, трайното предназначение и начина на трайно ползване на засегнатите имоти, трасетата на кабелите и характера на инвестиционното предложение (монтаж на трафопост в имот с НТП: за електроенергийното производство и изграждане на подземен, линейен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имот. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

