



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-334(1) 21. 02. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
ГР. ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ № 1
ОБЩ. ПОМОРИЕ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на ограда с ел. автоматични портали в ПИ 57491.19.671 по КК на гр. Поморие, община Поморие“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-334/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:*

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на ограда с ел. автоматични портали в ПИ 57491.19.671 по КК на гр. Поморие, община Поморие“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на външно ел. захранване на ограда с ел. автоматични портали в ПИ 57491.19.671 по КК на гр. Поморие, община Поморие.

Предвижда се монтаж на ново електромерно табло на границата на ПИ №35033.501.1051 по КК на гр. Каблешково и полагане на кабел от съществуващ стълб № 11 от ВМрНН, изв. „5“ от ТП „Железен“ до новото електромерно табло.

За целта на границата на ПИ 57491.19.671 по КК на гр. Поморие ще се монтира ново комбинирано с разпределителна част електромерно табло с място за 1 трифазен електромер .

Ще се разкъса съществуващ кабел тип NAY2Y – J 4x95 SMmm2 от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран пред БКТП „Турмалин 4„, находящ се в ПИ 57491.19.672 по КК на гр. Поморие и съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ 57491.19.670 по КК на гр. Поморие. Единия край на разкъсания кабел ще се въведе в новото комбинирано електромерно табло. Ще се муфира втория край с нов кабел тип NAY2Y – J 4x95 SMmm2 и ще се въведе в новото табло. В новото електромерно табло ще се монтира 1 трифазен електромер за обекта .

Кабелът ще се положи в изкоп с размери: 0,8/0,4м. Дължината на кабелното трасе ще е 2м.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху

околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най–близко е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и Заповед №.РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режина на дейностите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

