



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2888 (11)  
ГР. БУРГАС

21. 11. 2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС - ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

**Относно:** инвестиционно предложение: „Кабел 20 kV от съединителни муфи пред поземлен имот с идентификатор 07079.614.230 за ТП „Групов 12“ до РУ СрН на ТП „Дебелт 1“ в поземлен имот с идентификатор 07079.614.169 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас-Център.


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2888/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20 kV от съединителни муфи пред поземлен имот с идентификатор 07079.614.230 за ТП „Групов 12“ до РУ СрН на ТП „Дебелт 1“ в поземлен имот с идентификатор 07079.614.169 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение представлява изтегляне на нова кабелна линия 20 kV от съединителни муфи пред поземлен имот с идентификатор 07079.614.230 за ТП „Групов 12“ до РУ СрН на ТП „Дебелт 1“ в поземлен имот с идентификатор 07079.614.169 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас. Подсъединяването на кабел 20 kV към съществуващия кабел за ТП „Групов 12“ се извършва посредством съединителни муфи пред имот с идентификатор 07079.614.230, а в ТП „Дебелт 1“ се въвежда през съществуващи отвори и се присъединява към разединител в разпределителната уредба за 20 kV посредством кабелни глави 400 мм<sup>2</sup> за закрит монтаж.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.). и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

