



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ - Бургас

23-10-2023



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-133/09.10.2023 г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2023 г., на 10.10.2023 г. е извършена комплексна проверка на предприятие за производство на висококачествени вина „Дивес Естейт“ ООД, гр. Каблешково, община Поморие.

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- води;

Цел на проверката:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;


Проверени инсталации и дейности:

- Производствени помещения;
- Климатични и хладилни инсталации;
- Водоплътен черпателен резервоар за отпадъчни води;

Констатации от проверката: Основната дейност на фирмата е отглеждане на лозя и производство на висококачествени вина.

Атмосферен въздух:

Дейността на дружеството се извършва в следните производствени помещения: помещение за ферментация, бъчвено, бутилиращо, дегустационна и склад за готова продукция. При проверката е извършен оглед на климатичното и хладилно оборудване.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3,
п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Външните тела на хладилните и климатични инсталации са етикетирани, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове. На етикетите е отбелязано количеството флуорсъдържащи парникови газове и съответното количество t CO₂ eq. Няма следи от разлив на масло.

За шоково охлаждане на виното се използва хладилен агрегат Della Toffola с 1 брой компресор, зареден с фреон R 407C в количество от 25 кг, съответстващи на 44,350 t CO₂ eq.

За охлаждане на гликол и поддържане на температура в процеса на ферментация се използва водоохлаждащ агрегат зареден с фреон R 407C в количество 32,7 кг, съответстващо на 58,009t CO₂ eq.

За поддържане на температурата в бъчвеното и бутилиращо помещения се използват:

- Климатик колонен тип с фреон R 410A, в количество 3,6 кг, съответстващо на 7,516 t CO₂eq;
- Климатик касетъчен тип с фреон R 410A, в количество 3,4 кг, съответстващо на 7,100 t CO₂eq.

Представя се сертификат издаден от Българската браншова камара Машиностроене на сервизната фирма, която извършва проверките за херметичност и поддръжката на оборудването.

В момента на проверката не се представят досиета за херметичност на климатичното оборудване и водоохлаждащите агрегати, изготвени съгласно изискванията на Приложение № 3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Дружеството е представило в срок в РИОСВ-Бургас отчет по Приложение № 9 към чл. 35 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Води

За производствените и битово-фекални отпадъчни води от обекта има изградена площадкова канализационна мрежа, чрез която същите се отвеждат във водоплътен черпателен резервоар. Резервоарът е подземно изграден в границите на имота, с вместимост 250 куб. м. (съгласно ситуация площадкови канализационни мрежи и съоръжения за ПИ 35033.10.281, гр. Каблешково). При проверката не се представя актуален договор за обслужване на резервоара, както и документи, удостоверяващи изчерпването му. При проверката черпателният резервоар е със свободен капацитет. При извършения оглед не се установи изтичане на води около черпателния резервоар и прилежащите терени.

Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

1. Да се представят в РИОСВ – Бургас копие от актуален договор за изчерпване на отпадъчните води, както и фактури за изчерпването на отпадъчните води за 2023 г.

Срок: 17.10.2023 г.

Отговорник: Управител

2. Да се представят в РИОСВ-Бургас копия на досиета на климатичното оборудване и водоохлаждащите агрегати, с отразени в тях проверки за херметичност, изготвени съгласно изискванията на Приложение № 3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Срок: 17.10.2023 г.

Отговорник: Управител

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок и отговорник за тяхното изпълнение. Предписанията са изпълнени в срок с писмо вх. № ВОД-473/17.10.2023 г.