



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх. № ПД-385, 756
гр. Бургас (12)

31. 03. 2025

ДО

„КАРНОБАТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
ГРАД КАРНОБАТ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №12


ОТНОСНО: Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на нова повишаваща подстанция в ПИ с идентификатор 36525.226.952 по КК на град Карнобат, община Карнобат, с цел разширение на генерираният капацитет на съществуваща ФЕЦ „Агрошанс“ от 25 MW до 150 MW чрез присъединяване на нови 125 MW в участък ФЕЦ „Карнобат 2“

Приложено Ви изпращаме оригинал на Решение № БС-43-ПР/ 2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), по специално чл. 82, ал. 5 от ЗООС, Решение № БС-43-ПР/2025 г. следва да е задължително условие за одобряването/ разрешаването на горното инвестиционно предложение по реда на специален закон. Органът по одобряването/разрешаването на горното инвестиционно предложение трябва да се съобрази с характера на решението, да отчете поставените в него условия, мерки и ограничения, като решението следва да е неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходим за осъществяването на инвестиционното предложение.

Приложение: Решение № БС-43-ПР/2025 г. и копие от становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-66-3/25.03.2025

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РЗИ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com







РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-43-ПР/

31. 03. 2025

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-756 от 26.02.2025 г., допълнително представена информация от 14.03.2025 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-66-3/25.03.2025 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на нова повишаваща подстанция в ПИ с идентификатор 36525.226.952 по КК на град Карнобат, община Карнобат, с цел разширение на генерираният капацитет на съществуваща ФЕЦ „Агрошанс“ от 25 MW до 150 MW чрез присъединяване на нови 125 MW в участък ФЕЦ „Карнобат 2“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве


Възложител: „Карнобат Енерджи“ ЕООД
град Карнобат, бул. „България“ №12

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нова повишаваща подстанция в ПИ с идентификатор 36525.226.952 по КК на град Карнобат, община Карнобат, с цел разширение на генерираният капацитет на съществуваща ФЕЦ „Агрошанс“ от 25 MW до 150 MW чрез присъединяване на нови 125 MW в участък ФЕЦ „Карнобат 2“. Новопредвидения обект ще се разположи в югозападната част на имота и същия ще се раздели условно на следните подобекти⁷

- ОРУ 110 kV
- Контейнер 1-командна зала
- Контейнер 2-КРУ 33 kV
- Контейнер 3-офис.

ОРУ ще се изпълни по схема „Блок линия-трансформатор“ с едно линейно въздушно присъединяване 110 kV и едно трансформаторно присъединение. Ще се реализира чрез



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



монтаж на един компактен комутационен и измервателен модул за високо напрежение. Ще се инсталира един силов трансформатор за открит монтаж, като към леглото му ще се монтира стоманена конструкция за монтаж на съоръжения за присъединяване на трансформатора и за монтаж на вентилен отводител. В изводните полета ще се монтира стоманен портал за присъединяване на подстанцията към ВЕЛ. За полагане на силовите и контролни кабели в ОРУ ще се изградят кабелни канали за полагане на силови и контролни кабели.

В контейнер 1, който представлява готово заводско изделие ще се разположи командна зала със съответната апаратура. Същата ще е необслужваема и няма предвидени работни места.

Контейнер 2- КРУ 33 kV, представлява готово заводско изделие. Същото ще се изпълни с шкафове КРУ 33 kV за закрит монтаж, еднафазно изпълнение. Уредбата е реализирана с обем общо 12 броя КРУ.

Контейнер 3 е предназначен за офис помещения, в които периодично обслужващите подстанцията ще осъществяват своята дейност.

На обекта ще се изгради ограда със стоманени колове и оградни пана, монтирани към стоманобетонени основи.

В пряка връзка с настоящото инвестиционно предложение, са издадените от Директора на РИОСв-Бургас:

- Решение № БС-29-ЕО/03.02.2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Изменение на Общ устройствен план на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат“, с характер да не се извършва екологична оценка. Към днешна дата Решение № БС-29-ЕО/03.02.2023г.

- Писмо с изх. № ПД-3035/12.10.2023г. за план „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 36525.226.952 по КК на град Карнобат, община Карнобат“, с цел отреждане на имота „за електропроизводство и ВЕИ“ в устройствена зона „Пп“, с което е определено, че плана не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- Писмо с изх. № ПД-68/2025г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и стандартизирани комбинирани съоръжения от инвертор до трансформатор в поземлен имот с идентификатор 36525.226.952 по КК на гр. Карнобар, местност „Чобан дере“, община Карнобат“ реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2,



гр. Бургас, к-с Лаазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, л.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие /ЗБР/ (Натура 2000 места). Най-близко разположена е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000196 „Река Мочурица“ определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-711/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на министъра на околната среда и водите.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал. 4 във връзка с ал.1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните

МОТИВИ:

И. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:


1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нова повишаваща подстанция в ПИ с идентификатор 36525.226.952 по КК на град Карнобат, община Карнобат, с цел разширение на генерираният капацитет на съществуваща ФЕЦ „Агрошанс“ от 25 MW до 150 MW чрез присъединяване на нови 125 MW в участък ФЕЦ „Карнобат 2“.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве

3. Не се предвижда водоснабдяване и канализиране на обекта.

4. Достъпа да обекта ще се осъществява по съществуващ селскостопански път, разположен в южната част на имота.

5. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-66-3/25.03.2025 г. представената информацията съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение при спазване на условията, заложиени в становището, копие от което се прилага към решението.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ПИ с идентификатор 36525.226.952 по КК на гр. Карнобат, местност „Чобан дере“, Община Карнобат не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).

2. Имотът, предмет на плана е земеделска територия с НТП „За електроенергийното производство“, като цялата застроена площ в резултат на реализацията на ИП ще бъде 75, 24 кв. м, поради което не се очаква значително негативно въздействие върху консервационно значими видове и местообитания;


3. Теренът е на голямо разстояние от защитена територия. Най-близо разположена е ЗМ „Трите цера“, на разстояние повече от 14 км от имота на инвестиционното предложение.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. ИП ще се реализира в югозападната част на ПИ с идентификатор 36525.226.952 по КК на гр. Карнобат, местност „Чобан дере“, Община Карнобат и е във взаимовръзка със следните одобрени с устройствен или друг план дейности и инвестиционни предложения:

- Решение № БС-29-ЕО/03.02.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 36525.226.1 по КК на гр. Карнобат.

- Писмо с изх. № ПД-3035(2)/12.10.2023 г., с което е определено, че план „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 36525.226.952 по КК на гр. Карнобат, местност „Чобан дере“, Община Карнобат“ с цел отреждане на имота „За електропроизводство и ВЕИ“ в устройствена зона „Пп“ не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



-Писмо с изх. № ПД-68(1)2025 г., с което е определено, че инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа и стандартизирани комбинирани съоръжения от инвертор до трансформатор в поземлен имот с идентификатор 36525.226.952 по КК на гр. Карнобат, местност „Чобан дере“ Община Карнобат не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. ИП ще се реализира в имот, който е с начин на трайно ползване „За електроенергийното производство“, с проведени процедури по реда на глава шеста от ЗООС и глава втора от ЗБР, и е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което не се очаква загуба на площ от дадено местообитание спрямо площта на местообитанията в горечитираната защитена зона, в Континенталния биогеографски регион или в мрежата като цяло.

2. Територията, предмет на ИП, не засяга характеристики на ландшафта, които свързват защитени зони по НАТУРА 2000, предвид което не се очаква фрагментация на популации и местообитания на видове. Вероятността да се срещат местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона е минимален.

3. Предвид отдалечеността от границите на Натура 2000 места, както и обстоятелството че общата застроена площ от реализацията на ИП ще бъде е 75.24 м², не се очакват преки или косвени щети върху размера, характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите в най-близко разположената защитената зона

4. Отчитайки местоположението /извън Натура 2000 места/ и описаните характеристики на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената ЗЗ по отношение на въздействие на предвидените с плана дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. Няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:


1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Карнобат, чиято територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Карнобат, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. № 32-00-69/28.03.2025г. Кметът на Карнобат уведомява РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



на Община Карнобат за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазва условията, заложи в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-66-3/25.03.2025 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и съответния Административен съд.



ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

Изх. № 10-66-3/25.03.25г.

ДО
Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР
РИОСВ
Ж.К. „ЛАЗУР“, УЛ. „ПЕРУЩИЦА“ № 67, ЕТ. 3
ГР. БУРГАС

На Ваш № ПД-385, 756(9)/18.03.2025 г.

Относно: Становище по Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: Изграждане на нова повишаваща подстанция в ПИ с идентификатор 36525.226.952, с цел разширение на генерираният капацитет на съществуваща ФЕЦ "Агрошанс" от 25 MW до 150 MW, чрез присъединяване на нови 125 в участък ФЕЦ "Карнобат 2", местност "Чобан дере", гр. Карнобат, Община Карнобат, с възложител: "Карнобат Енерджи" ЕООД, входирано в РЗИ-Бургас на 20.03.2025г.

УВАЖАЕМИ Г-Н МАРИНОВ,

След разглеждане на представената документация за инвестиционното предложение, на основание чл.7 ал.2 т.2, буква в) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РЗИ-Бургас Ви уведомява, че в същата се съдържа информация по отношение на степента на въздействието и риска за човешкото здраве, с която лицето изготвило съответните документи е преценило, че не се очаква здравен риск.

Инвестиционното предложение може да се реализира при изпълнение на следното условие:
При въвеждане на обекта в експлоатация да се извършат измервания:

- по Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета;

- на шум, съгласно Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

С уважение,

Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ

Директор Регионална здравна инспекция - Бургас

