



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ –



ДОКЛАД

от извършена проверка по изпълнение на условията на Комплексно разрешително (КР) № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г., издадено на **Община Малко Търново** за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново“

I. Основание за проверката: Заповед № РД-47/24.06.2025 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2025 г.


II. Цел на проверката: Осъществяване на планов контрол на дейността на обекта по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г.

III. Проверката е проведена в периода: 26.06.2025 г. – 27.06.2025 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на депото и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

V. Констатации от проверката:

- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

Към момента на проверката в експлоатация са:

- Зона 1 на Клетка 1 – за неопасни отпадъци.
- Мобилна сепарираща инсталация.

Сепарирането се извършва предимно ръчно, поради малки количества отпадъци, постъпващи в депото.

Не са изградени Зона 2 на Клетка 1, Клетка 2 (за неопасни отпадъци) и Клетка 3 (за инертни отпадъци).

Към настоящият момент се провежда процедура по избор на изпълнител за изграждането на Зона 2 на Клетка 1.

Гаражна клетка за уплътнителните машини (компактори) не е изградена.

- **Условие № 3. Обхват**

Налични на площадката са всички планове и програми, изисквани с КР, които се представят при проверката.

Промяна в границите на площадката, на която са разположени инсталациите, предмет на настоящото комплексно разрешително не е осъществявана.

Дейностите по стопанисване на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново” – „Регионална система за управление на отпадъците за регион Малко Търново”, гр. Малко Търново за проверявания период са изпълнявани от „МИТ И КО“ ЕООД, на основание сключен писмен договор № РД-ОП-10/18.07.2023 г. за срок от 4 години.

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

Операторът експлоатира инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. на КР.

Операторът прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Ежедневно се документира електронно количеството на депонираните отпадъци. До 5-то число на всеки месец се прави отчет в НИСО за предходния месец. Информацията се обобщава в месечен и годишен аспект и се нанася в Дневник, който е представен при проверката. Отчетеното количество депониран отпадък за 2024 г. е 1 207,920 тона, което е докладвано с ГДОС.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 5. Управление на околната среда**

От представените при проверката документи се констатира, че операторът осъществява системно управление на околната среда, съобразно изискванията на КР.

Операторът прилага всички инструкции, планове и програми, изискани с КР. Резултатите от прилагането им се документират.

Изготвен е списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на депото, последно актуализиран към 01.03.2025 г. и е представен при проверката.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. Дневник за регистриране на проверката по изпълнение на инструкциите е представен по време на проверката.

Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Провежда се ежегодно обучение на персонала. Изготвен и представен при проверката е дневник за

регистриране на лицата, отговорни за действия при аварии. За проверявания период не са установени аварийни ситуации.

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, както и резултатите от оценка за съответствието им с изискванията на условията в КР. По време на проверката е представен списък на дневниците към отделните условия.

- **Условие № 7. Уведомяване**

Към момента на проверката не са установени аварийни или други замърсявания от дейността на обекта. Не се е налагало уведомяване на компетентните органи. За проверявания период не са осъществявани промени в работата на инсталациите по Условие 2.

За същия период не са регистрирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети вследствие работата на инсталациите, поради което не се е налагало уведомяване.

Не са провеждани приемни изпитвания по смисъла на ЗУТ за въвеждане в нормална експлоатация на инсталации и/или пречиствателни съоръжения.

Операторът представя пред РИОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район“ резултатите от мониторинга на повърхностни и инфилтратни води, извършван съгласно условията на разрешителното.

Не са констатирани несъответствия по Условие №7 на КР.

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

Използване на вода:

Ползването на вода за производствени и питейно-битови нужди става чрез доставка с автоцистерна от водопроводната мрежа на общината.

Количеството използвана вода за производствени нужди за 2024 г. – 0,0126 m³/t не превишава количеството в Таблица 8.1.2.

Използване на електроенергия:

Консумираната електроенергия за инсталацията не превишава определената с КР стойност. За 2024 г. постигнатата годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия е 0,0037 MWh/t депониран отпадък, при разрешени 0,0039 MWh/t

Потреблението на електроенергия се изчислява на база изразходеното количество дизелово гориво за генератора, отчетено по фактури.

Осъществява се измерване, изчисляване и документиране на ползваните количества вода и електроенергия. Данните за годината са докладвани като част от ГДОС.

Спомагателни материали:

На площадката се използва (Divosan Hypochlorite VT3) дезинфектант за питейно-битовата вода за персонала. Съхранението се осъществява в оригинален пластмасов съд, който е свързан директно към дозиращата инсталация.

При проверката се представя информационен лист за безопасност (ИЛБ) за дезинфектанта. ИЛБ е в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) с последващи изменения и допълнения. В т.1.1 от ИЛБ е посочен уникалният код на сместа UFI код – 3DH4-A053-D001-7-J78. Представените от производителя идентифицирани употреби, отговарят на реалната употреба на площадката-дезинфектант в затворена система.

На площадката не се съхраняват и не се използват масла и греси.

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Към датата на проверката Инсталацията за изгаряне на биогаз не е изградена. Определен е контролиран параметър, чийто контрол да осигурява оптималната работа – максимален дебит на газовете (Nm^3/h). Оптималната стойност на контролирания параметър е максимален дебит на газовете от тръбопровод към изпускащото устройство – $800 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Изготвена е и се представя Инструкцията за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на инсталацията за изгаряне на биогаз по Условие 9.1.1, в съответствие с информацията по Условие 9.1.2.

Към момента на проверката депонирането на отпадъците се извършва на четвърти хоризонт в Зона 1 на клетка 1.

Изграден е един вертикален газоотвеждащ кладенец през месец март 2018 г, когато е приключило запълването на първият работен хоризонт (1,80 м) на клетка 1.

Извършва се ежемесечен мониторинг на газовете, измерени на изхода на газов кладенец 1 от клетка 1 на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново“. Резултатите се представят в РИОСВ-Бургас.

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии са документирани в „Дневник за периодични оценки за наличието на неорганизираните емисии“ - Приложение 1 и „Констативен протокол за извършена проверка“ - Приложение 2 от инструкцията към Условие 9.3.3.

За проверявания период не са постъпвали жалби и сигнали за разпространение на миризми, характерни за дейността на обекта. Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на интензивно миришещи вещества се документират в „Дневник за регистриране на интензивно миришещи вещества“, който е приложение към инструкцията по Условие 9.4.4.

Годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух за 2024 г. са определени по изчислителна методика CORINAR-94, във връзка с прилагането на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Информацията за всички вещества и техните количества през 2024 г., свързани с прилагането на ЕРИПЗ е документирана в Дневник и се предоставя при проверката.

Информация по Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 е докладвана с ГДОС за 2024 г.

- **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

На площадката е изграден и се експлоатира каломаслоуловител (за производствени отпадъчни води от автомивка), за който са определени контролирани параметри, оптимални стойности и честотата на мониторинг.

Налична е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение. Води се дневник, в който са отразени резултати от извършените проверки на работата на каломаслоуловителя (за производствени отпадъчни води от автомивката). За проверявания период в дневника няма отразени повреди и ремонтни дейности на пречиствателното съоръжение.

Два пъти годишно се извършва мониторинг на пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител по показател: нефтопродукти от акредитирана лаборатория. Резултатите се представят периодично в РИОСВ-Бургас.

Поток производствени отпадъчни води (от автомивка за измиване на сметовозни коли – след каломаслоуловител и дезинфекционен трап) и поток битово – фекални отпадъчни води (от административно – битова сграда) се отвеждат във водооплътна изгребна яма. При проверката не се констатира преливане и изтичане на отпадъчни води от водооплътната изгребна яма и заустване във водни обекти. Отпадъчните води от водооплътната изгребна яма съгласно сключен с „ВиК“ ЕАД – Бургас актуален договор се предават за пречистване в КПС 1 гр. Царево. Копие от допълнителното споразумение към договора е изпратено в Басейнова

Дирекция. При извършения оглед е установено, че водоплътната изгребна яма разполага със свободен обем.

Инфилтратните води се използват единствено за оросяване на тялото на депото. Няма заустване на отпадъчни води от площадката на депото във воден обект и/или канализационна система. Налична е и се прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депото. Води се дневник за извършени проверки и регистрирани отклонения. Не са констатирани такива.

На площадката се води Дневник за отчитане обема на инфилтратата с ежемесечни записи от извършен количествен анализ на обема на инфилтратата. В РИОСВ-Бургас са представени резултатите от извършен собствен мониторинг на обема на инфилтратата за 2024 г. Извършва се мониторинг на инфилтратата от ТП – пункт за наблюдение към клетка 1, като резултатите се представят в РИОСВ-Бургас.

Операторът притежава с НИМХ за предоставяне на ежемесечни метеорологични данни. На площадката се води дневник, в който се отразяват резултатите от мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно Таблица 10.1.3.2.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 11. Управление на отпадъците**

На площадката не са образувани отпадъци, различаващи се по вид (код и наименование) от посочените в таблиците към Условие 11.1.1 на разрешителното. Не се извършва строителна дейност към момента на проверката. Няма генерирани строителни отпадъци.

Отделените отпадъци от хартия и картон, пластмасови опаковки, преди да се транспортират от депото се подлагат на третиране чрез балиране на вертикална преса.

Изготвена е инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното. До момента няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

На територията на площадката се приемат само посочените в условието отпадъци с код и наименование, с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или депониране.

Приемат се отпадъците от системата за сметосъбиране само на Община Малко Търново по предварително уточнен график.

При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.8** се извършват визуална проверка, измерване с електронна везна, калибрирана до 07.2027г. и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци, отразяване в НИСО съгласно Наредба №1 от 04.06.2014 до 31.12.2020г. Няма образувани опасни отпадъци от производствената дейност на депото. Отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак не е образуван; за съхраняване е обособено място на площадка, има в наличност съра, поставени са информационни табелки.

Балираните отпадъци от пластмаса и хартия и картон се извозват от „Мит и Ко“ ЕООД до собствена площадка в гр. Пловдив и от там се предават на фирми, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО- №09-ДО-886-04/2012г. През 2025г. са предадени за оползотворяване следните количества отпадъци: 19 12 01-7,000 т; 19 12 04-6,200 т.

На площадката не са извършвани дейности, от които да се образуват отпадъци по условие 11.3.6. За техническо обслужване на автомобилите се използват външни фирми, извън територията на депото.

От началото на експлоатацията на депото до 30.05.2025г., количествата депонирани отпадъци са 12 002,40 т.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Не са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2024 г. годишното количество на образуваните отпадъци, както и всички останали дейности, подлежащи на докладване.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 12. Шум**

Дейностите по депониране на отпадъци се осъществяват без да се допускат нива на шум над граничните стойности, определени в това условие. Резултатите от извършените собствени периодични измервания /СПИ/ на дневни, вечерни и нощни нива на шум извършени през м. ноември 2023 г. показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум

Операторът прилага „Инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1“. Определени са източниците на шум:

- машини за уплътняване на отпадъци;
- сметосъбиращи машини.

Представя се Дневник, в който са описани извършените наблюдения веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. Резултатите от извършвания мониторинг се документират и се съхраняват на площадката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Операторът прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Не са констатирани течове.

Не се извършва пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води

Не са установени разливи на вредни и опасни вещества. Не са изградени конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт и замърсяване на подземните води.

Операторът провежда собствен мониторинг на подземните води в съответствие с изискванията на КР по показателите, посочени в Таблица 13А.9.1. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13А.9.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции са докладвани с ГДОС за 2024 г.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Аварийният план (АП) е изготвен и се прилага. Представя се списък на персонала запознат с АП срещу подпис. Ежегодно се извършва обучение на персонала, един път годишно се провеждат занятия. Представя се протокол с дата 20.03.2025 г. от проведено обучение по плана.

Операторът е изготвил инструкция за аварийно планиране и действия при аварийни ситуации съгласно условие 5.8.2. Определени са възможните аварийни ситуации, средствата за противодействие на възможните аварии. До настоящия момент няма установени такива.

До настоящия момент няма измерени концентрации на вредни и опасни вещества над емисионните норми заложи в КР, непланирана емисия, смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, инцидент, който да е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква операторът да реагира незабавно.

Операторът има изготвена Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – представена при проверката.

За проверявания период не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети от дейността на инсталацията по смисъла на ЗОПОЕЦ.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

Инсталацията (депо за инертни и неопасни отпадъци) е въведена в експлоатация през 2015 г. Работния процес не е свързан с дейности по пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията.

Представен е *План за собствен мониторинг при аномални режими* на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. За проверявания период не са регистрирани аномални режими на работа на инсталацията.

За проверявания период не са регистрирани случаи на работа на инсталацията в аномален режим

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към датата на извършване на проверката, операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях, няма изготвен План за закриване дейността на инсталациите или на части от тях, поради липса на необходимост.

VI. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на Комплексно разрешително № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/2017 г. се установи, че операторът **Община Малко Търново** експлоатира инсталациите, разрешени с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки поставените в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 026509/К-18-8 от 26.06.-27.06.2025 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.