



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3305-1/1
ГР. БУРГАС

07. 01. 2022

ДО
ИВАН СТОИЛОВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Трасе на кабелна линия 1 kV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в УПИ XI-71, кв. 16 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат от главно разпределително табло на ФЕЦ до табло ТЕПО на ЕРП на фасадата на БКТП „ТП-Сан Стефано 1“, с възложител ИВАН СТОИЛОВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3305/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Трасе на кабелна линия 1 kV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в УПИ XI-71, кв. 16 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат от главно разпределително табло на ФЕЦ до табло ТЕПО на ЕРП на фасадата на БКТП „ТП-Сан Стефано 1“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2190(2)/10.09.2021г., за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp в УПИ XI-71, кв. 16 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат“, с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящата информация се разглежда полагане на кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала до 30 kW за производство на електроенергия в УПИ XI-71, кв. 16 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат. Новопредвидената кабелна линия НН, тип САВТ 3x95+50 кв. мм ще е с дължина 317м, от които 308,2 м ще са извън имота на възложителя, в сервитута на прилежащата общинска улица. Кабелът ще се положи в изкоп 0,9/0,25 см. Трасето ще е следното: На юг ще пресече улица и ще продължи от южната част на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



улицата, като отстои на 4 м от регулацията. Трасето пресича о. т. 30, продължава от южната страна и отново пресича улицата на о. т. 33 срещу имота, като достига до ГРП на централата в УПИ XI-71, кв. 16 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Трасето на кабела за обслужване на УПИ XI-71, кв. 16 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населеното място) и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

