



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-187 -11/ 17. 02. 2022
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ №1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на модулен обект от три модула, всеки на площ от 13кв.м - № 1; модулен обект от два модула, всеки на площ от 10кв.м - № 9; модулен обект от два модула всеки на площ от 9кв.м - № 2 и 8 броя магазини - № 3 на площ от 9кв.м, № 4 на площ от 15кв.м, № 5 на площ от 4кв.м, № 6 на площ от 9кв.м, № 7 на площ от 9кв.м, № 8 на площ от 4кв.м, № 10 на площ от 6кв.м № 11 на площ от 9кв.м в ПИ с идентификатор 51500.506.705 по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-187/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на модулен обект от три модула, всеки на площ от 13кв.м - № 1; модулен обект от два модула, всеки на площ от 10кв.м - № 9; модулен обект от два модула всеки на площ от 9кв.м - № 2 и 8 броя магазини - № 3 на площ от 9кв.м, № 4 на площ от 15кв.м, № 5 на площ от 4кв.м, № 6 на площ от 9кв.м, № 7 на площ от 9кв.м, № 8 на площ от 4кв.м, № 10 на площ от 6кв.м № 11 на площ от 9кв.м в ПИ с идентификатор 51500.506.705 по КК на гр. Несебър, община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на модулен обект от три модула, всеки на площ от 13кв.м - № 1; модулен обект от два модула, всеки на площ от 10кв.м - № 9; модулен обект от два модула всеки на площ от 9кв.м - № 2 и 8 броя магазини - № 3 на площ от 9кв.м, № 4 на площ от 15кв.м, № 5 на площ от 4кв.м, № 6 на площ от 9кв.м, № 7 на площ от 9кв.м, № 8 на площ от 4кв.м, № 10 на площ от 6кв.м № 11 на площ от 9кв.м в ПИ с идентификатор 51500.506.705 по КК на гр. Несебър, община Несебър. За целта на границата на имота ще се монтира ново електромерно табло тип ET 1TE+3TT 150/5A с възможност за монтаж на един трифазен индиректен електромер и 3 броя токови трансформатори 150/5A. Новото ET ще се захрани от ТНН на БКТП „Диамант 2“, намиращ се в ПИ с идентификатор 51500.506.346 по КК на гр. Несебър, посредством 1 брой нов кабел. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м. При пресичане на уличното платно

ще се изтегли в PVC тръба $\varnothing 110$, положена в изкоп 1,1/0,4м, заложена в бетонов кожух. Дължина на кабелното трасе 95м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,40 км) е с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.58/2016г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху описаната по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

