



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3353(1)

ГР. БУРГАС 23. 11. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ М-СТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


**Относно:** Инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред УПИ VI и УПИ V, кв. 3 до ново електромерно табло между УПИ III и УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Маринка, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3353/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред УПИ VI и УПИ V, кв. 3 до ново електромерно табло между УПИ III и УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Маринка, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-949(1)/05.05.2020 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ IV-20242, кв. 3 по плана на с. Маринка, община Бургас (ПИ с ид. 47202.501.139 по КК)“ не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За същото има издадено Разрешение за строеж № 40-“З”/12.10.2020 г. от Община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда електрозахранване на жилищната сграда в УПИ IV-20242, кв. 3 по плана на с. Маринка, община Бургас (ПИ с ид. 47202.501.139 по КК). За целта ще се монтира ново електромерно табло на фундамент между УПИ IV и УПИ III. Захранването на новото ЕТ ще се осъществи чрез изтегляне на нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред УПИ VI и УПИ V, кв. 3 до ново електромерно табло между УПИ III и УПИ IV до новото ЕТ. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 и 1,1/0,4 м, а при пресичане на пътища, кабелът ще се изтегли в PVC тръби  $\Phi 160$ , в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD) тръби  $\Phi 160$  в изкоп. Дължината на кабелното трасе ще е 33 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (в регулацията на населеното място) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

