



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1172 (1)

ГР. БУРГАС, 29. 04. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

**Относно:** инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло до фасадата на трафопост „Железник 2“ за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, находяща се в УПИ XV-109, кв. 20 по плана на с. Железник и полагане на Кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло, в площадно пространство между о.т. 77 и о.т. 78, с. Железник, община Карнобат“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1172/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло до фасадата на трафопост „Железник 2“ за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, находяща се в УПИ XV-109, кв. 20 по плана на с. Железник и полагане на Кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло, в площадно пространство между о.т. 77 и о.т. 78, с. Железник, община Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1853(1)/26.06.2023г., с което е определил, че „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 60 kWp в УПИ XV-109, кв. 20 по плана на с. Железник, община Карнобат“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 59,85 kWp, находящ се в УПИ XV-109, кв. 20 по плана на с. Железник, община Карнобат е издадено Разрешение за строеж № 81/29.08.2023г. от Гл. архитект на община Карнобат.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





**С настоящото инвестиционно предложение** се предвижда монтаж на ново електромерно табло до фасадата на трафопост „Железник 2“ за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, находяща се в УПИ XV-109, кв. 20 по плана на с. Железник и полагане на кабел 1kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло, в площадно пространство между о.т. 77 и о.т. 78, с. Железник, община Карнобат. Електромерното табло ще се монтира на конзола. За монтажа е необходимо направата на изкоп с дълбочина 0,5м. Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа, съгласно Договор № 4523930/2024г. за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД е табло ниско напрежение, ТП/БКТП Железник 2, извод ВС Железник, възлова станция ВС Крумово градище, КЛ/ВЛ Искра, п/ст Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло до фасадата на трафопост „Железник 2“ за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, находяща се в УПИ XV-109, кв. 20 по плана на с. Железник и полагане на Кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло, в площадно пространство между о.т. 77 и о.т. 78, с. Железник, община Карнобат“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. (обн., ДВ, бр.52/ 22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/ 2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

