



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1108 (1)
ГР. БУРГАС, 02.05.2024

ДО
„ПРОЕКТ 7“ ООД
УЛ. „П. ЕВТИМИЙ“ № 73, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трасе на улични водопроводи за водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.635 по КК на гр. Поморие, местност «Кошарите», община Поморие“, с възложители: „ПРОЕКТ 7“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1108/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане на трасе на улични водопроводи за водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.635 по КК на гр. Поморие, местност «Кошарите», община Поморие“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-152-ЕО/09.12.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „Подобен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатори 57491.18.636, 57491.18.532, 57491.18.424, 57491.18.601 и 57491.18.603 по КККР, м. „Кошарите“, землище на град Поморие, община Поморие“, с което е постановил да не се извършва екологична оценка, при спазване на условията заложиени в цитираното Решение. Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, Решение № БС-152-ЕО/09.12.2022г. е в срок на правно действие.

С **настоящото инвестиционно предложение** се предвижда полагане на подземно трасе на улични водопроводи за водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.635 по КК на гр. Поморие, община Поморие. Водопроводът ще се състои от два клона: КЛ. I от ПЕВП Ø200, PN10 с дължина L = 495,00 л. м и КЛ. II с дължина L = 585,00 л. м за комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Хил“ в ПИ с идентификатор 57491.18.635 по КККР на гр. Поморие, местност „Кошарите“, община Поморие.

Трасето на новопроектираният външен водопровод КЛ.I ще започне от т.1 с водовземане от съществуващ водопровод ПЕВП Ø200x11,9, за който има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация, като продължи на югозапад и завърши пред ПИ 57491.19.459. Трасето му преминава в ПИ 57491.19.568 и е успоредно на имотите на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



разстояние 1,0 м от бордюра. Водопроводът ще бъде изпълнен от тръби ПЕВП Ø200x11,9 за PN10 atm. с дължина 495,00 м.

Трасето на новопроектираният външен водопровод Кл.ІІ ще започне от т.1 с водовземане от същият водопровод ПЕВП Ø200x11,9, за който има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация, като продължи на север и завърши пред ПИ 57491.18.635. След водовземането, преминаването през Гл. път І-9 Варна –Бургас, с идентификатор 57491.19.733, ще се осъществи чрез хоризонтален сондаж в стоманена обсадна тръба Ø377x7 с дължина 26,00м. В началото и в края на преминаването на Кл.ІІ през пътя ще се монтира спирателен кран – СК DN160 – 2бр. След сондажа, трасето му преминава в ПИ 57491.18.681 и е успоредно на имотите на разстояние 1,0 м от бордюра. Водопроводът ще се изпълни от тръби ПЕВП Ø160x9,5 за PN10 atm. с дължина 585,00 м. По трасето на Кл.ІІ са предвидени 4бр. пожарни хидранти DN80-надземни.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасетата на новопроектираните водопроводи **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на 2,19 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона с код BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн., ДВ бр.49/2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасетата, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасетата **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

РИОСВ-Бургас, Ви обръща внимание, че следва да се спазват условията, заложиени в Решение № БС-152-ЕО/09.12.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проектора на РИОСВ – Бургас.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Пазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

