



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1083^(2023г.) (3)

ГР. БУРГАС, 15. 05. 2024

ДО

„ЕЛИМА БГ“ ООД

УЛ. „УСПЕНСКА“ № 8, ЕТ. 1, ОФИС 5

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Разширение на фотоволтаична електроцентрала, изградена върху покрива на сграда с идентификатор 07079.2.2107.3, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.2.2107 по КК на гр. Бургас, Община Бургас и кабелно ел.захранване”, с възложител: „ЕЛИМА БГ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1083(2)/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Разширение на фотоволтаична електроцентрала, изградена върху покрива на сграда с идентификатор 07079.2.2107.3, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.2.2107 по КК на гр. Бургас, Община Бургас и кабелно ел.захранване” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1083(1)/12.04.2023г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 60 kWp, върху покрива на сграда с идентификатор 07079.2.2107.3, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.2.2107 по КК на гр. Бургас, Община Бургас” не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда разширение на съществуващата в ПИ с идентификатор 07079.2.2107 по КК на гр. Бургас, фотоволтаична електроцентрала. Съществуващата фотоволтаична централа се състои от 111 модула, монтирани върху покрива на сграда с идентификатор 07079.2.2701.3, намираща се в ПИ с идентификатор 07079.2.2701, 1 брой инвертор и 1 брой АС разпределително табло на обекта. Максималната DC мощност на централата е 59,94 kWp. След разширението се предвижда фотоволтаичните модули с мощност 540 Wp да са 218 бр., а модулите с мощност 550 Wp – 39 броя. Модулите ще са свързани към четири трифазни инвертора: Huawei SUN2000-



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



60KTL-M0 – 1 брой; Solax X3-PRO-30K-G2 – 2 броя и Huawei SUN2000-20KTL-M5 – 1 брой. Максималната DC мощност на централата ще е 139,17 kWp.

Съгласно предварителен Договор за присъединяване на обект за производство и/или съоръжение за съхранение на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД № 4610788/20.03.2024г. е необходимо да се изгради кабелна линия 1 kV от ГРТ на ФЕЦ до съществуващото разпределителното табло на обекта. За целта, съществуващият кабел от ГРТ на ФЕЦ до разпределителното табло на обекта ще бъде подменен с нов, оразмерен за необходимата мощност на ФЕЦ. Кабелът ще е тип NAY2Y 4x150 мм². От новомонтираните инвертори до ГРТ на ФЕЦ ще се изтеглят кабели, тип NYU 4x10 мм² и NYU 4x6 мм². Новите кабели ще се изтеглят в гофрирани тръби или кабелни канали с капак. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е съществуващо ТНН, монтирано до фасадата на ТП/БКТП „ТКЗС Център. Двор“, КЛ/ВЛ „Прогрес“, п/ст Хоризонт.

Посочените по-горе дейности, свързани със заявеното разширение на съществуваща фотоволтаична електроцентрала **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 07079.2.2107 по КК на гр. Бургас, Община Бургас **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,30 км) е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, проведената процедура в Инспекцията, както и характера на заявеното разширение на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

за Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 86 813 205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

