



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1322 (1)

ГР. БУРГАС

15. 05. 2024

ДО

„ИНТЕРТУР ТРЕЙДИНГ“ ООД

ГР. ОБЗОР, УЛ. „ТОДОР ИЛЧЕВ“ № 1

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ОБЗОР

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/, с обща инсталирана мощност 28.670 kWp, разположена върху метална конструкция – навес в ПИ с идентификатор 53045.501.474 по КК на гр. Обзор, Община Несебър”, с възложител „Интертур Трейдинг” ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1322/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/, с обща инсталирана мощност 28.670 kWp, разположена върху метална конструкция – навес в ПИ с идентификатор 53045.501.474 по КК на гр. Обзор, Община Несебър”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 28.670 kWp, разположена върху метална конструкция – навес в ПИ с идентификатор 53045.501.474 по КК на гр. Обзор. Произведената енергия ще се използва за собствено потребление. Фотоволтаичната централа ще се състои от 61 бр. фотоволтаични модула с единична мощност от 470 Wp. За преобразуване на постоянният ток на модулите в променлив, ще се използва 1 брой инвертор с единична инсталирана мощност от 30 kVA. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде съществуващо електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 53045.501.232 по КК, ТП/БКТП „Странджа”, КЛ/ВЛ „Витоша”, п/ст „Обзор”.

От инвертора до главно разпределително табло на ФЕЦ /ГРТфец/, ще се изтегли кабел тип NYU 5x10 мм². От ГРТфец в ПИ с идентификатор 53045.501.474 по КК на гр. Обзор до главно разпределително табло на обекта, към който ще се присъедини ФЕЦ, в ПИ с идентификатор 53045.501.232 по КК ще се изтегли кабел, тип FG16OR16 4x16 мм².

Кабелната линия от инвертора до ГРТ фец ще се изтегли по кабелни скари или кабелен канал с капак.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Кабелната линия от ГРТфец до ГРТобект, през ПИ с идентификатор 53045.501.474 по КК, ще се изтегли в гофрирана тръба, положена в изкоп 0,4/0,8 м. През ПИ с идентификатор 53045.501.232 по КК, кабелната линия ще се изтегли в PVC тръба. В ПИ с идентификатор 53045.501.232 по КК ще се монтира помощен стълб. Кабелната линия ще се укрепи към върха на помощният стълб и чрез кабелни обтегачи ще премине към фасадата на сграда с идентификатор 53045.501.232.2 по КК, където ще се изтегли в PVC тръба. В сградата, кабелната линия ще се изтегли в PVC тръба..

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и не **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000) - защитена зона BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.), и Заповед № РД-7092/28.09.2023г., (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на терена и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че разглежданата площ няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.23г.

