



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3176<sub>(2022г.)</sub> (12)  
ГР. БУРГАС 17. 05. 2024

ДО

„КАРИСТО 2015“ ЕООД

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ. 169, ВХ. 1, ЕТ. 2, АП. 12

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

**Относно:** инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 59кW, изградена в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“, с възложител: „КАРИСТО 2015“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3176(11)/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 59кW, изградена в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3176(9)/11.12.2023г., с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 59 kWp в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 59кW, изградена в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново. Свързването на ГРТ на електроцентралата към електроразпределителната мрежа ще се осъществи посредством ново електромерно табло, монтирано на фасадата на БКТП „Близнак“. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е табло ниско напрежение на ТП/БКТП „Близнак“, КЛ/ВЛ „Кирово“, п/ст „Босна“. Кабел САВТ 3x150+70мм<sup>2</sup> ще се положи в изкоп на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





дълбочина 0,8м в зоната на пътя на разстояние над 1м от края и изтеглен в метална тръба 3", положена в изкоп на дълбочина 1,1м под път. Дължина на трасето 300м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 59kW, изградена в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, с код BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедите за обявяването и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (част от регулационните граници на селото), проведете процедури за имота в Инспекцията, обема и характера на настоящото инвестиционно предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона с код BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота; не се създава преграда за движение, хранене и/или обмен на генетичен материал на дивите птици. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**  
за Директор на РИОСВ – Бургас  
Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

