



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1418

ГР. БУРГАС 30.05.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Трафопост тип БКТП 2x800 kVA 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас; Кабели 20 kV от съществуващи муфи в точката на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „ОМВ“ и ТП „Темена“ в ПИ с идентификатор 07079.501.344 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас до РУ СН на БКТП-нов; Кабелна линия НН от ТНН на БКТП-нов до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на обект в същия имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1418/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Трафопост тип БКТП 2x800 kVA 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас; Кабели 20 kV от съществуващи муфи в точката на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „ОМВ“ и ТП „Темена“ в ПИ с идентификатор 07079.501.344 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас до РУ СН на БКТП-нов; Кабелна линия НН от ТНН на БКТП-нов до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на обект в същия имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предложението е свързано със сключен Договор №4482475/03.12.2021 г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за захранване на обект „Комплекс със смесено предназначение“ в ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас. За обекта – Комплекс със смесено предназначение е издадено Разрешение за строеж №122/25.07.2018 г. от Гл. архитект на Община Бургас.

Предвижда се монтаж на нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр. Бургас. Ще бъдат изградени два броя кабелни линии 20 kV с кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x400) mm² между ТП „ОМВ“ и ТП „Темена“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр. Бургас. Ще бъдат изтеглени 9 броя нови кабелни линии ниско напрежение (НН) с кабели тип NAY2Y – J 4x185 mm² положени свободно в изкоп и изтеглени по скари от табло ниско напрежение (ТНН) на новомонтирания БКТП за захранване на 9 броя електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр. Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Трасето на кабела е с обща дължина 125.5 м и преминава през следните ПИ с идентификатори по КК на гр. Бургас, община Бургас:

- 07079.501.344 – (дължина на трасето 19.95 м), НТП - За друг вид озеленени площи;
- 07079.501.78 – (дължина на трасето 22.75 м), НТП - За път от републиканската пътна мрежа;
- 07079.501.343 – (дължина на трасето 29.91 м), НТП - За друг вид озеленени площи;
- 07079.501.342 – (дължина на трасето 13.85 м), НТП - За друг вид озеленени площи;
- 07079.2.2178 – (дължина на трасето 6.61 м), НТП – За друг поземлен имот за движение и транспорт;
- 07079.2.2017 - (дължина на трасето 32.32 м), НТП - За селскостопански, ведомствен път;
- 07079.2.2008 - (дължина на трасето 0.13 м), НТП – За друг вид застрояване;

Уведомявам Ви, че посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение (нов БКТП, нови ЕТ, трасе кабели) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 1,10 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Бургас, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



Бургас, гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

