



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-390(3) (5)  
ГР. БУРГАС 30. 05. 2024

ДО  
"ХАТАНГА" ЕООД  
ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ТРАКИЯ“ № 59

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Присъединяване НН на ФЕЦ с инсталирана DC мощност 198.80 kWp в УПИ XVI-654, кв. 5 по плана на с. Подвис, община Сунгурларе”, с възложител: „Хатанга” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-390(3)/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Присъединяване НН на ФЕЦ с инсталирана DC мощност 198.80 kWp в УПИ XVI-654, кв. 5 по плана на с. Подвис, община Сунгурларе”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Писмо с изх. № ПД-3391(1)/13.12.2023 г., издадено от Директора на РИОСВ-Бургас за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-654 и УПИ XV-654, кв. 5 по плана на с. Подвис, община Сунгурларе, с цел обединяване на двата имота в един общ УПИ, с отреждането „за производствени и складови дейности”, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, с възложител: „Хатанга” ЕООД, с което е определил, че предвиденото изменение на плана не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда присъединяване на ФЕЦ с инсталирана DC мощност 198.80 kWp в УПИ XVI-654, кв. 5 по плана на с. Подвис.

Съгласно, полученото от „Електроразпределение Юг” ЕАД, становище за условията и начина на присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа с №



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





4575036/11.08.2023 г., мястото на присъединяване на новоизградената ФЕЦ е табло ниско напрежение, ТП Подвис-5, КЛ/ВЛ Есен, п/ст Сунгурларе. За целта ще се изгради КЛ НН от главното разпределително табло на Фотоволтаичната централа до електромерното табло, монтирано на ТП 5, с. Подвис. Дължината на кабела ще е 146 м, тип САВТ 4x185мм<sup>2</sup>. Трасето на кабелната линия: от ново електромерно табло, собственост на „ЕР Юг“ ЕАД, монтирано на фасадата на ТП „Подвис – 5“, ВЛ „Есен“, п/ст „Сунгурларе“, разположен в ПИ с идентификатор 56959.32.159 по КК, кабелът тръгва в посока запад и продължава на запад по северната част на улица с о.т. 3-5-5а, като пресича улица с о.т. 5-5а в посока юг, след което навлиза в УПИ XVI-654, кв. 5 по ПУП на с. Подвис. За указаното трасе има издадена Заповед за учредяване право на прокарване №73/13.02.2024 г. от Община Сунгурларе.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).


Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора, обявена със Заповед № РД-985/10.12.2020 г., на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 4/15.01.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и трасето и характера на инвестиционното предложение (линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на ИП не се налага промяна в предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

