



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1465 (2)

ГР. БУРГАС 31.05.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Кабели 20 kV от БКТП – нов в УПИ ХЛШ-90, кв. 16 по УРП на ПЗ „Север“, гр. Карнобат до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 kV „Москва“ пред УПИ ХЛШ-90, кв. 16 по УРП на ПЗ „Север“, гр. Карнобат“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-1465/21.05.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горещитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и допълнително внесена информация с вх. № ПД-1465/22.05.2024 г., на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Кабели 20 kV от БКТП – нов в УПИ ХЛШ-90, кв. 16 по УРП на ПЗ „Север“, гр. Карнобат до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 kV „Москва“ пред УПИ ХЛШ-90, кв. 16 по УРП на ПЗ „Север“, гр. Карнобат“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За обекта, предмет на инвестиционно предложение са издадени от:

-Директора на РИОСВ-Бургас: Решение № БС-143-ЕО/17.11.2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за „Изменение на ОУП на Община Карнобат, в част на устр. зона П/п на гр. Карнобат, в обхвата на УПИ I-90 и УПИ ХХП-90, кв. 16 по плана на гр. Карнобат с предвиждане за устр. зона „За обществено обслужване“, „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-90 и УПИ ХХП-90, кв. 16 по плана на гр. Карнобат“, с възложител: „Ремонт Сервиз“ ЕООД. С цитираното решение е разгледано и изграждането на търговски комплекс с РЗП 2400 м<sup>2</sup>, включващ супермаркет за хранителни и битови стоки, с помещение за хляб и хлебни изделия, трафопост, покривни фотоволтаици и паркоместа. Директорът на РИОСВ-Бургас е постановил да не се извършва екологична оценка.

-Гл.архитект на община Карнобат: Разрешение за строеж № 124/19.12.2023 г. на „Търговски обект „LIDL“, с помещение за хляб и хлебни изделия, находящ се в УПИ ХЛШ-90, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Карнобат“.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV от БКТП – нов в УПИ ХЛШ-90, кв. 16 по УРП на производствена зона „Север“, гр. Карнобат до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 kV „Москва“ пред УПИ ХЛШ-90, кв. 16 по УРП на производствена зона „Север“ за присъединяване на магазин за хранителни и битови стоки, с помещение за хляб и хлебни изделия. Предвижда се монтиране на електромерно табло до фасадата на новият БКТП.





Дължината на кабелната линия ще бъде 40 м. Кабелите ще бъдат положени в изкоп 0,9/0,4 м. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: Мястото на разкъсване на КЛ 20 kV „Москва” от п/ст „Карнобат”, в участъка между ТП „Пътно управление” и ТП „Атлас”, извод СрН „Москва”, подстанция „Карнобат”

Дейностите, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000196 „Река Мочурица“ определена по чл. 6, ал. 1, т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. (ДВ, бр. 52/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите .

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия/, обема /дължината на кабелната линия ще бъде 40 м/ и характера /полагане на Кабели 20 kV/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване, тъй като теренът, в който е предвидено да се реализира ИП представлява антропогенно повлияна територия;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Кабели 20 kV от БКТП – нов в УПИ XLIII-90, кв. 16 по УРП на ПЗ „Север”, гр. Карнобат до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 kV „Москва” пред УПИ XLIII-90, кв. 16 по УРП на ПЗ „Север”, гр. Карнобат“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промени*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

