



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1455 (9)  
ГР. БУРГАС, 31. 05. 2024

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37  
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА КАРНОБАТ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изключване на трафопост „Болгар“ 1x400 kVA, 20/0,4 kV в УПИ ХLIII-90, кв. 16 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карнобат, от електроразпределителната мрежа 20 kV; Нова кабелна линия 20 kV от съединителна муфа до нов БКТП в УПИ ХLIII-90, кв. 16; Нови електромерни табла пред УПИ IV, кв. 25 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карноба; Нова кабелна линия 0,4 kV от ТП „Пътно управление“ до ново електромерно табло (ЕТ+РЧ 1ТТ 300/5 А) за електрозахранване на съществуващия клиент от ТП „Болгар“; Нова кабелна линия 0,4 kV от стълб № 3 от ТП „Пътно управление“ до ново електромерно табло (4Т+1ТТ 300/5 А) за електрозахранване на съществуващи клиенти в ЕТ пред УПИ ХLIII-90, кв. 16 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карнобат, Община Карнобат“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1455/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изключване на трафопост „Болгар“ 1x400 kVA, 20/0,4 kV в УПИ ХLIII-90, кв. 16 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карнобат, от електроразпределителната мрежа 20 kV; Нова кабелна линия 20 kV от съединителна муфа до нов БКТП в УПИ ХLIII-90, кв. 16; Нови електромерни табла пред УПИ IV, кв. 25 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карноба; Нова кабелна линия 0,4 kV от ТП „Пътно управление“ до ново електромерно табло (ЕТ+РЧ 1ТТ 300/5 А) за електрозахранване на съществуващия клиент от ТП „Болгар“; Нова кабелна линия 0,4 kV от стълб № 3 от ТП „Пътно управление“ до ново електромерно табло (4Т+1ТТ 300/5 А) за електрозахранване на съществуващи клиенти в ЕТ пред УПИ ХLIII-90, кв. 16 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карнобат, Община Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-143-ЕО/17.11.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





постановил да не се извършва екологична оценка на план „Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат, в част на устройствена зона П/п на гр. Карнобат, в обхвата на УПИ I-90 и УПИ XXII-90, кв. 16, гр. Карнобат с предвиждане за устройствена зона „за обществено обслужване“; Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-90 и УПИ XXII-90, кв. 16, гр. Карнобат, община Карнобат“.

УПИ XLIII-90 е образуван от обединяване на част от УПИ I-90 и УПИ XXII-90 в кв.16, по плана на ПЗ „Север“, гр. Карнобат. Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изготвен технически проект за изключване на трафопост „Болгар“ 1x400 kVA, 20/0,4 kV в УПИ XLIII-90, кв. 16 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карнобат, от електроразпределителната мрежа 20 kV. Полагане на нова кабелна линия 20 kV от съединителна муфа до нов БКТП в УПИ XLIII-90, кв. 16. Поставяне на нови електромерни табла пред УПИ IV, кв. 25 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карноба. Полагане на нова кабелна линия 0,4 kV от ТП „Пътно управление“ до ново електромерно табло (ЕТ+РЧ 1ТТ 300/5 А) за електрозахранване на съществуващия клиент от ТП „Болгар“ и нова кабелна линия 0,4 kV от стълб № 3 от ТП „Пътно управление“ до ново електромерно табло (4Т+1ТТ 300/5 А) за електрозахранване на съществуващи клиенти в ЕТ пред УПИ XLIII-90, кв. 16 по УРП на „Производствена зона – Север“ гр. Карнобат, Община Карноба.

Дейностите, които ще се реализират в рамките на настроящото инвестиционно предложение са разписани в Договор за изместване на енергиен обект № 10866228/13.03.2024г. между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД.

За изместване на съществуващият клиент ще се изгради нова кабелна линия ниско напрежение от ТП „Пътно управление“ до ново електромерно табло с разпределителна част и ще се изместят съществуващите кабелни линии 20 kV и 0,4 kV. След реализиране на изместването обектът запазва своите параметри и конфигурация.

ТП „Болгар“ се захранва от три броя кабелни линии 20 kV, които влизат в УПИ XLIII-90. За изолиране на ТП е необходимо кабелните линии да се разкъсат пред цитирания имот и се съединят (муфират) в мястото на разкъсването, за да се запази цялостта на кабелната мрежа. Предвижда се разкъсване на кабела, свързващ ТП „Атлас“ – ТП „Болгар“ и кабела, свързващ ТП „Пътно управление“ – ТП „Болгар“. Кабелите се муфират в мястото на разкъсването към ТП „Атлас“ и към ТП „Пътно управление“. Третата връзка ТП „Родопа“ – ТП „Болгар“ се прекъсва на тротоара пред имот XLIII-90 и се муфира в мястото на разкъсването към ТП „Родопа“ с нов кабел, който свързва новия БКТП в имот XLIII-90, кв. 16 на „Производствена зона – Север“, гр. Карнобат. По този начин ще се получи нова връзка ТП „Родопа“ – БКТП – нов. Новата кабелна линия към БКТП ще се изтегли в тръбно-канална мрежа, изградена в имот XLIII-90, кв. 16. Новият кабел ще се свърже към РУ 20 kV – сектор „ЕР Юг“ на нов БКТП в имота. Трасето на кабелната линия 20 kV в имота е с обща дължина 45 метра.

Тръбно-каналната мрежа ще се изгради в изкоп с размери 1,1/0,6 метра с 4 бр. PVC тръби Ø160 мм, положени в бетон и два броя кабелни шахти в УПИ XLIII-90. Предвидено е и полагането на поцинкована стомана с кръгъл профил Ø10 mm над бетона по цялата дължина на трасето.

За изместването на съществуващият клиент от ТП „Болгар“ е необходимо да се изгради нова кабелна линия ниско напрежение, монтаж на ново електромерно табло и нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ). От табло ниско напрежение на ТП „Пътно управление“ е предвидена кабелна линия 1 kV, която ще електрозахрани новото електромерно табло с разпределителна част (ЕТ+РЧ 1ТТ300/5) на границата на УПИ IV, кв. 25 по УРП на „Производствена зона – Север“, гр. Карнобат. Кабелната линия ще се изпълни с два броя кабели 1 kV тип NAY2Y 4x240 mm<sup>2</sup>.



За изместването на съществуващите електромерни табла е необходимо да се изгради нова кабелна линия ниско напрежение, монтаж на ново електромерно табло с разпределителна част и муфване на съществуващите кабели в мястото на съществуващите електромерни табла. От стълб № 3 на въздушна линия ниско напрежение „Болгар“ от ТП „Пътно управление“ е предвидена кабелна линия 1 kV, която ще електрозахрани ново електромерно табло (Т+1ТТ300/5 А) на границата на УПИ IV, кв. 25 по УРП на „Производствена зона-Север“, гр. Карнобат. Кабелната линия ще се изпълни с кабел тип NAY2Y 4x185 mm<sup>2</sup>.

Общата дължина на трасето на кабела е 9 м и изцяло съвпада с другите два кабела НН. На границата на УПИ IV, кв. 25 по УРП на „Производствена зона – Север“, гр. Карнобат ще се монтират електромерно табло (4Т+1ТТ 300/5 А) и електромерно табло с разпределителна част (ЕТ+РЧ 1ТТ300/5). В УПИ XXII-245, кв. 16 по УРП на „Производствена зона – Север“, гр. Карнобат ще се монтира кабелен разпределителен шкаф F4 (КРШ F4).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/ 31.03.2021г. (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/ 28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близко разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

\* Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





