



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1468 (1)

ГР. БУРГАС

03.06.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА АЙТОС

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVA, 20/0.4 kV в УПИ XXXII, кв. 256 по плана на гр. Айтос, община Айтос; Кабели 20 kV от БКТП – нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV „СРС 1 на ВЛ20 kV „Съдиево“ – БКЗРУ „Караново 5“ пред УПИ XXXII, кв. 256 по плана на гр. Айтос; Ново електромерно табло на границата на ПИ №3082, кв. 256 по плана на гр. Айтос; Кабел 1 kV от БКТП – нов до новото електромерно табло“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1468/2024 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVA, 20/0.4 kV в УПИ XXXII, кв. 256 по плана на гр. Айтос, община Айтос; Кабели 20 kV от БКТП – нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV „СРС 1 на ВЛ20 kV „Съдиево“ – БКЗРУ „Караново 5“ пред УПИ XXXII, кв. 256 по плана на гр. Айтос; Ново електромерно табло на границата на ПИ №3082, кв. 256 по плана на гр. Айтос; Кабел 1 kV от БКТП – нов до новото електромерно табло“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е вързано с изграждане на трафопост тип БКТП 1x800 kVA, 20/0.4 kV в УПИ XXXII, кв. 256 по плана на гр. Айтос, община Айтос, с цел електрозахранване на съществуващ обект „Стопанска сграда“ в ПИ №3082, кв. 256 по плана на гр. Айтос, община Айтос. Трафопоста ще се захрани чрез разкъсване на съществуващ кабел 20 kV, като от местата на муфите до БКТП – нов ще се положат кабели 2x(3x(1x185)), тип NA2XS(F)2Y. Кабелите ще бъдат положени в изкоп. На границата на ПИ №3082, кв. 256 по плана на гр. Айтос ще се изгради ново електромерно табло, като за захранването му ще положи нов кабел 1 kV от БКТП – нов до новото електромерно табло.

За целите на инвестиционното предложение е сключен Договор №4534328/10.04.2023 г. за присъединяване на обекти на клиенти към



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа е Кабелна мрежа СрН, извод СрН „ТЕРМОЛУКС“, подстанция „АЙТОС“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение (БКТП-нов, кабели, ново ЕТ) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. (ДВ, бр. 50/2020 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-725/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

