



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1466 (1)

ГР. БУРГАС

03.06.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАМЕНО

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на бетонна разпределителна уредба „Мерене“ (БРУМ) в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК, УПИ VII-366, кв.16 по ПУП-ПРЗ на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и два броя кабели 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Свобода-1“ и ТП „Ростер“ в ПИ с идентификатор 35883.509.65 до РУ 20 kV на БРУМ в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено, общ. Камено“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1466/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на бетонна разпределителна уредба „Мерене“ (БРУМ) в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК, УПИ VII-366, кв.16 по ПУП-ПРЗ на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и два броя кабели 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Свобода-1“ и ТП „Ростер“ в ПИ с идентификатор 35883.509.65 до РУ 20 kV на БРУМ в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено, общ. Камено, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на бетонна разпределителна уредба „Мерене“ – БРУМ в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК по ПУП-ПРЗ на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и два броя кабели 20 kV от съединителни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Свобода-1“ и ТП „Ростер“ в ПИ с идентификатор 35883.509.65 до РУ 20 kV на БРУМ в ПИ с идентификатор 35883.509.7 по КК на гр. Камено. В новата БРУМ ще се монтира:

- КРУ „кабелен вход/изход“, оборудван с мощностен разединител и заземител за храняване на РУ 20 kV – 2 броя;
- КРУ „търговско мерене 20 kV“ за монтаж на стандартизирани от „ЕР - ЮГ“ ЕАД токови и напрежени трансформатори – 1 бр.;
- КРУ „кабелен изход“, оборудван с мощностен разединител и заземител към РУ 20 kV в ТП, който се намира в същият имот.

Застроената площ на обекта ще бъде 3,8 м².



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Електрозахранването на новата БРУМ ще се осъществи посредством разкъсване на съществуващ кабел 20 kV, между ТП „Свобода-1” и ТП „Ростер”.

Към БРУМ кабелите ще се присъединят чрез ъглови адаптери за SF6, сечение 185 mm², закрит монтаж.

Новопроектираните кабели ще бъдат положени в изкопи 0.9/0.6 м. При пресичане на пътищата на автомобилите, кабелите ще се изтеглят в PVC тръби ф160 в бетонов кожух, в изкоп 1.1/0.6 м.

Кабелното трасе минава през следните ПИ с идентификатори: 35883.509.65 – собственост на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, урбанизирана територия с НТП „за второстепенна улица” и 35883.509.7 – собственост на „Бург Машинъри” ЕООД, урбанизирана територия с НТП „за химическата и каучукова промишленост”.

Предвид описаното до тук Ви уведомявам, че посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (БРУМ, трасе на кабели), не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 4,76 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

