



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1523 (1)

ГР. БУРГАС 07. 06. 2024

ДО

КРЪСТИН КРЪСТЕВ

ГР. БУРГАС, КВ. „ЛАЗУР“ № 57

чрез ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА – пълномощник

ГР. БУРГАС, У

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАМЕНО

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 10 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 80916.501.153.3 и върху конструкция, находящи се в ПИ с идентификатор 80916.501.153 по КК на с. Черни връх, общ. Камено и кабел 1 kV от РТ в същия имот до ново електромерно табло”, с възложител КРЪСТИН КРЪСТЕВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1523/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 10 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 80916.501.153.3 и върху конструкция, находящи се в ПИ с идентификатор 80916.501.153 по КК на с. Черни връх, общ. Камено и кабел 1 kV от РТ в същия имот до ново електромерно табло”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 10 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 80916.501.153.3 и върху конструкция, разположени в ПИ с идентификатор 80916.501.153 по КК на с. Черни връх и изграждане на кабелна линия 1 kV от РТ в същия имот до ново електромерно табло. Ще се монтират 17 броя фотоволтаични модули, с мощност 580 Wp и един инвертор. Произведената енергия ще се използва за собствени нужди, както и с отдаване на ел. енергия в мрежата, с цел продажба.

Ще се изгради кабелна линия 1 kV от ГРТ на ФЕЦ до съществуващото РТ на сградата. Кабелът ще бъде алуминиев, тип САВТ 3x10+6 mm², положен в кабелен канал по стена и в изкоп 0,8/0,4 м.

Предвижда се изграждане на нова кабелна линия от РТ на сградата до ново електромерно табло на „ЕР Юг”, монтирано до стълб 9/4 от въздушна мрежа НН. Кабелите ще



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



бъдат положени в подземен изкоп, с размери 0,8/0,4 м. При пресичане на трасето на кабелната линия на пътното платно е предвидено изтегляне на кабела в PVC тръба Ø110 и бетонов кожух в изкоп 1,1/0,4 м.

Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: Стълб № 9/1 на извод НН – 3 от ТП/БКТП 2 – „Черни връх“, КЛ/ВЛ „Черни връх“, п/ст „Мандра“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 80916.501.153 по КК на с. Черни връх, общ. Камено и кабелните трсета не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на около 1,5 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

