



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1555 (А)  
ГР. БУРГАС 10.06.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабели ниско напрежение /КНН/ от ТНН на „ТП 633“ до нови електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.602.156 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, за захранване на жилищна сграда с два входа в същият имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1555/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Кабели ниско напрежение /КНН/ от ТНН на „ТП 633“ до нови електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.602.156 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, за захранване на жилищна сграда с два входа в същият имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Бургас е издал Разрешение за строеж № 13/19.11.1996 г. за жилищна сграда – сутерен, партер, седем жилищни етажа, мансарда в имот № 45, кв. 21 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на кабелна линия ниско напрежение от ТНН на „ТП 633“ до нови електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.602.156 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ за захранване на жилищна сграда с два входа в същият имот. Ще се монтират нови електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.602.156 в ж.к. „Славейков“, бл. 78 - ТЕ 27М1Т - за Вх. „А“ и ТЕ 23М2Т - за Вх. „Б“. Електромерните табла ще се захранват с кабели 1kV, тип NAY2Y-J 4x240 mm<sup>2</sup> от ТНН на БКТП „633“.

Трасето на кабелите преминава през следните ПИ с идентификатори по КК:

- 07079.602.156 – за съоръжение на електропровод;
- 07079.602.133 – за второстепенна улица;
- 07079.602.154 – за второстепенна улица;
- 07079.602.156 – за комплексно застрояване.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





Кабелите ще се изтеглят в изкоп 0,4/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарни настилки на второстепенни улици и в PVC тръба ф110 мм, положена в изкоп 0,4/0,7 м, при пресичане на подходи към гаражи под тротоарни настилки на второстепенни улици.

Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: табло ниско напрежение на трафопост „ТП 633“, извод СН „Мак и ПВК“, подстанция „Славейков“.

Предвид описаното до тук Ви уведомявам, че посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (трасе на кабели, нови ЕТ) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 1,34 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, кв. Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

тел.: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

