



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1574 (1)

ГР. БУРГАС

11. 06. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. БУРГАС, Ж. К. „М. РУДНИК“

М. „КАПЧЕТО“

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: Инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до ТП „Дюлево 5“ за присъединяване на ФЕЦ в УПИ I-123, кв. 6 по плана на с. Дюлево, община Средец“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1574/2024 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до ТП „Дюлево 5“ за присъединяване на ФЕЦ в УПИ I-123, кв. 6 по плана на с. Дюлево, община Средец“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

В обхвата на разглежданият имот е издадено:

- Писмо с изх. № ПД-1452(5)/10.07.2023 г., издадено от Директора на РИОСВ-Бургас за ИП: „Изграждане на ФЕЦ с мощност 190 kWp в УПИ I-123, кв. 6 по плана на с. Дюлево, община Средец и кабелно ел. захранване“, с възложител: Димо Найденов, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от наредбата за ОС;

- Разрешение за строеж № 95/14.11.2023 г., издадено от Главният архитект на Община Средец за ФЕЦ с мощност 190 kWp в УПИ I-123, кв. 6 по плана на с. Дюлево, община Средец.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на електромерно табло до ТП „Дюлево 5” за присъединяване на ФЕЦ в УПИ I-123, кв. 6 по плана на с. Дюлево.

Кабелното ел. захранване НН ще се осъществи от ТНН на ТП „Дюлево 5”, с кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x240 mm² до ново електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано до ТП „Дюлево 5” в с. Дюлево.

Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа ще бъде: ТНН, ТП/БКТП „Дюлево 5”, КЛ/ВЛ „Дюлево, п/ст „Грудово”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.56/06.07.2021г).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.23г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перицица” 67, ет.3, п.к.388
тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

