



ИЗХ. № ПД-2773 (6)

ГР. БУРГАС

13. 06. 2024

ДО

„ХИТ СТРОЙ К“ ЕООД

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

ГР. БУРГАС, УЛ. „КРАЙЕЗЕРНА“

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Промяна на инвестиционно предложение /ИП/: „Полагане на кабелна линия 1 kV от РТ на фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК, УПИ V-124, кв. 3 по плана на с. Миролубово, общ. Бургас до ТЕПО, монтирано до ТП „Миролубово 2“, с възложител: „Хит Строй К“ ЕООД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-2773/29.05.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Полагане на кабелна линия 1 kV от РТ на фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК, УПИ V-124, кв. 3 по плана на с. Миролубово, общ. Бургас до ТЕПО, монтирано до ТП „Миролубово 2“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-2199(1)/09.08.2022 г. за ИП: „Изграждане на ФЕЦ с мощност 120 kWp в ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК на с. Миролубово, община Бургас и електропроводна линия“, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-2773(3)/14.10.2022 г. за ИП: „Кабелна линия 1 kV от ТЕПО до ТП „Миролубово 2“ до РТ на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК, УПИ V-124, кв. 3 по плана на с. Миролубово“, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С ИП се предвижда изграждане на кабелна линия 1 kV от ГРТ на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК до ТЕПО, монтирано до ТП „Миролубово 2“. Кабелната линия ще бъде с дължина 452.65 м², изградена с два кабела NAY2Y-J 4x240 mm², свързани с паралел. Кабелите ще бъдат положени в подземен изкоп с размери 0,8/0,4 м. При пресичане на

пътното платно, кабелите ще бъдат изтеглени в PVC тръба и бетонов кожух в изкоп с размери 1,1/0,6 м. Кабелната линия ще премине през имоти с идентификатори: 48409.501.223 – НТП за ниско застрояване, частна собственост; 48409.501.281 – НТП за второстепенна улица, публична общинска собственост; 48409.501.262 - НТП за второстепенна улица, публична общинска собственост; 48409.501.277 - за второстепенна улица, публична общинска собственост. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа ще бъде: табло ниско напрежение, ТП/БКТП „Миролубово 2“, КЛ/ВЛ „Водопровода“, п/ст „Хоризонт“.

Дейностите, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Територията, предвидена за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не **попада** в границите на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположена е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000151 „Айтоска планина“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия/, обема /полагане на кабелна линия/ и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената ЗЗ с код BG0000151 „Айтоска планина“ от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона, тъй като имотът, предмет на ИП, не попада в границите на Екологичната мрежа Натура 2000 и не представлява природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Полагане на кабелна линия 1 kV от РТ на фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК, УПИ V-124, кв. 3 по плана на с. Миролубово, общ. Бургас до ТЕПО, монтирано до ТП „Миролубово 2“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промен

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001

0063

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

