



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1624/11

ГР. БУРГАС 19.06.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-25, кв. 7 по плана на с. Берово, общ. Сунгурларе до фасадата на трафопост ”Берово 1”; Кабел 1 kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло между о.т. 59 и о.т. 60“, с възложител: „Електроразпределение Юг“, ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1624/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-25, кв. 7 по плана на с. Берово, общ. Сунгурларе до фасадата на трафопост ”Берово 1”; Кабел 1kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло между о.т. 59 и о.т. 60“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо изх. № ПД-2558(1)/18.09.2023 г. за план „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-25, кв. 7 по плана на с. Берово, община Сунгурларе, с цел отреждане на имота от „за жилищно строителство“ в „за производствени, складови дейности и енергопроизводство“, свързан с изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 60 kWp в УПИ V-25, кв. 7 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“ и „Кабел НН за присъединяване на ФЕЦ с мощност 60 kWp в УПИ V-25, кв. 7 по плана на с. Берово, община Сунгурларе“, с възложител: "Хатанга" ЕООД. С писмото е определено, че предвидените дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





За обект „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана DC мощност 59,92 kWp (върху терен) в УПИ V-25, кв. 7 по плана на с. Береново, община Сунгурларе“ е издадено от гл. архитект на община Сунгурларе, Разрешение за строеж № 73/14.11.2023 г., което е влязло в сила на 18.12.2023 г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло до фасадата на трафопост ”Береново 1” в сервитута на трафопостта и електрозахранване на същото от табло ниско напрежение на трафопоста с кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x95 mm<sup>2</sup>. Изпълнението на проекта ще осигури електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-25, кв. 7 по плана на с. Береново, общ. Сунгурларе. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа ще бъде: Табло ниско напрежение ТП/БКТП БЕРОНОВО1, КЛ/ВЛ СЛАВЯНЦИ, п/ст СУНГУРЛАРЕ (видно от приложен склучен Договор 4564100/2024 г. за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попада в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора, обявена със Заповед № РД-985/10.12.2020г., на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 4/15.01.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабел (извън границите на защитени зони, в регулацията на населеното място), приключилите процедури и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно **РИОСВ-Бургас** за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

