



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1660(2)

ГР. БУРГАС

21. 06. 2024

ДО

„КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД

УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 17

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 199,485 kWp в поземлен имот с идентификатор по 10731.106.59 по КК на с. Веселие, община Приморско, област Бургас и електропроводна линия ниско напрежение от разпределително табло на ФЕЦ до ГРТ на сградата“, с възложител: „КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1660/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 199,485 kWp в поземлен имот с идентификатор по 10731.106.59 по КК на с. Веселие, община Приморско, област Бургас и електропроводна линия ниско напрежение от разпределително табло на ФЕЦ до ГРТ на сградата“, попада в обхвата на **чл.2, ал.2** от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 199,485 kWp върху покрива на промишлена сграда с идентификатор 10731.106.59.1 по КК на с. Веселие, община Приморско, находяща се в поземлен имот с идентификатор по 10731.106.59 по Кк на с. Веселие, община Приморско, област Бургас.

ФЕЦ ще се състои от 341 броя фотоволтаични панели всеки с номинална мощност 585 Wp.

Постоянният ток генериран от панелите ще се преобразува в променлив от 4 броя трифазни инвертори, всеки с мощност 50 Kw. Панелите ще се монтират върху метална конструкция. Обектът ще се присъедини към електроразпределителната мрежа чрез полагане на кабелна линия от таблото на ФЕЦ до ГРТ на сградата. Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е съществуващо електромерно табло до фасадата на трафопоста, ТП БКТП „ВЕСЕЛИЕ 1“, извод ВС „ВЕСЕЛИЕ“, възлова станция ВС „ЯСНА ПОЛЯНА“, КЛ/ВЛ „КАЙРЯК“, п/ст „ПРИМОРСКО“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Имотът **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена и доп. (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.), и Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореупоменатата защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

