



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1698 (11)

ГР. БУРГАС 24. 06. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: ИП: „Кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП „Тюлен“ до ЕТ (ново) – 1 за захранване на „Двуфамилна вилна сграда“ в ПИ 67800.53.229, от ЕТ (ново) – 1 до ЕТ (ново) - 2 за захранване на „Двуфамилна вилна сграда“ в ПИ 67800.53.230, от ЕТ (ново) – 2 до ЕТ (ново) - 3 за захранване на „Двуфамилна вилна сграда“ в ПИ 67800.53.231, от ЕТ (ново) – 3 до ЕТ (ново) - 4 за захранване на „Еднофамилна вилна сграда“ в ПИ 67800.53.232 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1698/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП „Тюлен“ до ЕТ (ново) – 1 за захранване на „Двуфамилна вилна сграда“ в ПИ 67800.53.229, от ЕТ (ново) – 1 до ЕТ (ново) - 2 за захранване на „Двуфамилна вилна сграда“ в ПИ 67800.53.230, от ЕТ (ново) – 2 до ЕТ (ново) - 3 за захранване на „Двуфамилна вилна сграда“ в ПИ 67800.53.231, от ЕТ (ново) – 3 до ЕТ (ново) - 4 за захранване на „Еднофамилна вилна сграда“ в ПИ 67800.53.232 по КК на гр. Созопол, м. „Мапи, община Созопол“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1469(1)/12.05.2023г. за инвестиционно предложение „Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ с идентификатори 67800.53.229, 67800.53.230, 67800.53.231 и 67800.53.232 (стар идентификатор 67800.53.167), м. „Мапи“, землище гр. Созопол, община Созопол /УПИ Х, УПИ IX, УПИ VIII и УПИ VII“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

От Главния архитект на Община Созопол са издадени: Разрешение за строеж № 212/27.10.2023 г. за строеж на двуфамилна жилищна сграда в УПИ Х -167 /ПИ 67800.53.229 по КК/, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол; Разрешение за строеж № 213/27.10.2023 г. за строеж на двуфамилна жилищна сграда в УПИ IX -167 /ПИ 67800.53.230 по КК/, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол; Разрешение за строеж № 214/27.10.2023 г. за строеж на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VIII -167 /ПИ 67800.53.231 по КК/, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол; Разрешение за строеж № 215/27.10.2023 г. за строеж на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII -167 /ПИ 67800.53.232 по КК/, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С инвестиционното предложение се предвижда монтиране на нови електромерни табла, които ще бъдат захранени: ЕТ (ново) -1 от ТНН на БКТП с кабел 1 кV тип NAY2Y 4x240 mm²; ЕТ (ново) -2 от ЕТ (ново) -1 с кабел 1 кV тип NAY2Y 4x95 mm²; ЕТ (ново) -3 от ЕТ (ново) -2 с кабел 1 кV тип NAY2Y 4x95 mm²; ЕТ (ново) -4 от ЕТ (ново) -3 с кабел 1 кV тип NAY2Y 4x95 mm².

Кабелите ще бъдат положени в изкоп 8,8/0,4 м и 1,1/0,6 м при пресичане на улица. Изкопите ще се извършат ръчно и механизирено. Дейностите ще се извършват в регулационните граници на гр. Созопол. Дължината на трасето е 110 м и преминава през ПИ 67800.53.238, 67800.53.168, 67800.53.219, които са общинска публична собственост, вид територия „Урбанизирана“, НТП „За второстепенна улица“.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона, съгл. Закона за биологично разнообразие - защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в урбанизирана територия), обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, **че в разглеждания терен няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промяната.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, кв. Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

