



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1675 (11)

ГР. БУРГАС 24. 06. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на филиал за спешна медицинска помощ за нуждите на Център за спешна медицинска помощ в УПИ XVIII, кв. 97 по плана на гр. Поморие, Община Поморие (ПИ с ид. 57491.501.688 по КК)“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1675/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на филиал за спешна медицинска помощ за нуждите на Център за спешна медицинска помощ в УПИ XVIII, кв. 97 по плана на гр. Поморие, Община Поморие (ПИ с ид. 57491.501.688 по КК)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3257(1)/29.12.2017 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на филиал на център за спешна медицинска помощ в ПИ с идентификатор 57491.501.688 по КК на гр. Поморие, община Поморие“, с което е определил, че дейностите свързани с реализация на инвестиционното предложение не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

Главният архитект на община Поморие е издал Разрешение за строеж № 207/07.11.2018г. за на строителство на обект „Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/, навес за линейка, козирка, дизел генератор и паркинг в УПИ XVIII, кв. 97 /ПИ с ид. 57491.501.688 по КК /по плана на гр. Поморие“.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на филиал за спешна медицинска помощ, като за целта ще се монтира ново електромерно табло ЕТ 1Т на фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 57491.501.688 по КК на гр. Поморие, община

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





Поморие. От съществуващата електроразпределителна касета, тип ШКО, намираща се на границата на ПИ с ид. 57491.501.690 ще се положи нов кабел, тип NAY2Y-J 4x95 SM мм<sup>2</sup> до новото електромерно табло. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 122 м и ще преминава през ПИ с ид. 57491.501.455 (НТП за първостепенна улица), ПИ с ид. 57491.501.689 (НТП За второстепенна улица) и ПИ с ид. 57491.501.688.

Дейностите, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,44 км) са разположени защитени зони BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г., (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-724/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите и BG0000152 „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009 г., (ДВ, бр.14/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-708/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и трасето (извън границите на защитени зони и врегулацията на населеното място) и характера на настоящото инвестиционно предложение (подземн, линеен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху готепосочените близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, се установи, че **имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

