



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1723 (1)
ГР. БУРГАС, 28. 06. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА АЙТОС

Относно: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопост „Васил Априлов“ в УПИ II, кв. 154 до ново електромерно табло в УПИ VI-499, кв. 150 по плана на гр. Айтос, Община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1723/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопост „Васил Априлов“ в УПИ II, кв. 154 до ново електромерно табло в УПИ VI-499, кв. 150 по плана на гр. Айтос, Община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1875(1)/05.07.2022г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда със складове в сутерена в УПИ VI-499, кв. 150 по плана на гр. Айтос, община Айтос“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Многофамилна жилищна сграда със складове в сутерена“ в УПИ VI-499, кв. 150 по плана на гр. Айтос е издадено Разрешение за строеж № 110/01.11.2022г. от главния архитект на Община Айтос. Разрешението е влязло в сила на 18.11.2022г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло в УПИ VI-499, кв. 150 по плана на гр. Айтос и полагане на кабелна линия от табло ниско напрежение на трафопост „Васил Априлов“ в УПИ II,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



кв. 154 до новото електромерно табло с цел електрозахранване на сградата в имота. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4м и 1,1/0,6м при пресичане на пътища. Дължина на трасето 143м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопост „Васил Априлов“ в УПИ II, кв. 154 до ново електромерно табло в УПИ VI-499, кв. 150 по плана на гр. Айтос, Община Айтос“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ II, кв. 154 и УПИ VI-499, кв. 150 по плана на гр. Айтос, както и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. (обн, ДВ, бр. 50/02.06.2020г.), изм. и доп. със Заповед № РД-725/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона с код BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

