



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1782
ГР. БУРГАС

01 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Трафопост. тип БКТП 1x800 kVA, 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 07079.12.1933 по КК на гр. Бургас (УПИ II-1933, бивш масив 2), землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, бивш стопански двор: Кабел 20 kV от КРУ 20kV на ТП "Ком" в ПИ с идентификатор 07079.702.887 по КК на гр. Бургас до КРУ 20kV на новия БКТП 1x800kVA; Кабели ниско напрежение (НН) от ТНН на новия БКТП до ново електромерно табло за индиректно мерене монтирано до фасадата на новия БКТП в ПИ с идентификатор 07079.12.1933 по КК на гр. Бургас, за храняване на обект в същия имот", с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1782/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Трафопост. тип БКТП 1x800 kVA, 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 07079.12.1933 по КК на гр. Бургас (УПИ II-1933, бивш масив 2), землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, бивш стопански двор: Кабел 20 kV от КРУ 20kV на ТП "Ком" в ПИ с идентификатор 07079.702.887 по КК на гр. Бургас до КРУ 20kV на новия БКТП 1x800kVA; Кабели ниско напрежение (НН) от ТНН на новия БКТП до ново електромерно табло за индиректно мерене монтирано до фасадата на новия БКТП в ПИ с идентификатор 07079.12.1933 по КК на гр. Бургас, за храняване на обект в същия имот" попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-395(3)/07.04.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на производствена база за механична обработка на метали с административна и битова част в УПИ II-1933, бивш масив 2 по плана на кв. „Ветрен“, община Бургас“, с възложител: „Химтех“ ЕООД, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За производствената база, предмет на електрохраняване е издадено Разрешение за строеж № О-169/06.12.2022г., от Община Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабелна линия 20 kV с кабел, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x400) кв.мм от РУ-СН на БКТП „Ком“, кв. Ветрен до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.12.1933 по КК на гр. Бургас и изграждане на нов БКТП 1x800 kVA. От табло ниско напрежение на ТП-нов ще се изтеглят 2 броя кабелни линии НН с кабел тип NAY2Y-J 4x185 кв.мм и положени свободно в изкоп до ново електромерно табло за индиректно мерене с ТТ 600/5А, монтирано на фасадата на новия БКТП в ПИ с идентификатор 07079.12.1933 за захранване на обект в същия имот. Трасето на кабела ще минава през ПИ с идентификатори 07079.12.1933 /за друг вид производствен складов обект/, 07079.12.1012 /за селскостопански, горски ведомствен път/, 07079.12.2003 /за автомагистрала/, 07079.12.891 /за друг поземлен имот за движение и транспорт/, 07079.702.996 /за второстепенна улица/, 07079.702.983 /за второстепенна улица/, 07079.702.887 /за електроенергийно производство/.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасетата на кабели не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът предмет на електрозахранване (ПИ с ид. 07079.12.1933) и част от кабелното трасе попадат в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ. бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ. бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ. бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“, определен със заповедта за обявяването ѝ и спрямо заповедта за изменението и допълнението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасетата на кабели (част от бивш стопански двор на с. Ветрен и съществуващи второстепенни улици) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



Улица " 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813 200
s@unacs.bg
vbs.com

