



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1804 (1)
ГР. БУРГАС,

02. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ
УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12
ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопост „Гимназия“ в УПИ I, кв. 214 до ново електромерно табло в УПИ VI-1409, кв. 95 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1804/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопост „Гимназия“ в УПИ I, кв. 214 до ново електромерно табло в УПИ VI-1409, кв. 95 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1650(2)/29.05.2023г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини в УПИ VI-1409, кв. 95 по плана на гр. Карнобат, община Карнобат” не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда с магазини“ в УПИ VI-1409, кв. 95 по плана на гр. Карнобат е издадено Разрешение за строеж № 45/30.05.2023г. от Главния архитект на община Карнобат.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло на границата в УПИ VI-1409, кв. 95 по плана на гр. Карнобат и полагане на нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопост



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



„Гимназия“ в УПИ I, кв. 214 до новото електромерно табло в имота. Електромерното табло ще се монтира на конзола. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4м и 1,1/0,6м при пресичане на пътища. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа е табло ниско напрежение на трафопост „Гимназия“, извод СН „Гагарин“, п/ст Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1кV от табло ниско напрежение на трафопост „Гимназия“ в УПИ I, кв. 214 до ново електромерно табло в УПИ VI-1409, кв. 95 по плана на гр. Карнобат, Община Карнобат“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

за Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

