



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1837 (1)  
ГР. БУРГАС

05. 07. 2024

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ  
ГР. ПОМОРИЕ  
УЛ. „СОЛНА“ № 1

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

**Относно:** инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 00271.501.112 по КК, УПИ XXI, кв. 9 по плана на с. Александрово, община Поморие”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1837/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Настоящото инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 00271.501.112 по КК, УПИ XXI, кв. 9 по плана на с. Александрово, община Поморие”, попада в обхвата на **чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.**

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-937(3)/21.04.2023 г. за ИП: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 00271.501.112 по КК на с. Александрово, община Поморие и уличен водопровод за захранване на имота”, с възложител: Керанка Георгиева, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

Главният архитект на Община Поморие е издал Разрешение за строеж № 188/06.11.2023 г. на обект „Жилищна сграда” в ПИ с идентификатор 00271.501.112 по КК, УПИ XXI, кв. 9 по плана на с. Александрово, община Поморие.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 00271.501.112 по КК на с. Александрово. Предвижда се монтиране на 2 бр. нови стълбове - 1бр., тип БЦ 835/9.5 и 1 бр. КЦ 590/9.5. На новите стълбове ще се окачат нови усукани изолирани проводници със сечение 3x120+ 90 мм<sup>2</sup>. Новата въздушна мрежа ниско напрежение ще бъде захранена от съществуващ стълб № 16 от ВМрНН, извод 2 от ТП „Александрово 3”. Захранването на обекта ще се осъществи като от последния новомонтиран стълб № 16/2 с нов кабел, тип AL/ R 4x16мм<sup>2</sup> ще се захрани ново електромерно табло, тип ТЕПО - 1М1ТЧ, което ще се монтира на нов помощен стълб на границата на УПИ XXI, кв. 9 по плана на с. Александрово.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





Захранващият проводник тип AL/ R 4x16мм<sup>2</sup> ще се присъедини с 4 бр. отклонителни клеми към новоизградената мрежа НН, тип AL 3x120+90мм<sup>2</sup>.

Дължината на новата въздушна линия ще бъде 79 м.

Кабелното трасе ще премине през ПИ с идентификатор 00271.501.309 по КК на с. Александрово, вид територия - „Урбанизирана“, НТП – „За второстепенна улица“.

Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: съществуващ стълб № 16, извод 2 трафопост „Александрово 3“, извод СН „Александрово“, подстанция „Каблешково“.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие – „Натура 2000 места“ - защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), и Заповед №РД-721/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в урбанизирана територия), обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

