



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1786 (9)

ГР. БУРГАС,

05. 07. 2024

ДО

„СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС“ ЕООД

УЛ. „СЕРДИКА“ № 2А

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Реконструкция на КЛ 20 kV от МБКТП 2 до МБКТП 3 за присъединяване на МБКТП 4, захранващо Секция 8: Етап 8.1 – Секция 8 до кота +13,20 и Етап 8.2 – Секция 8 над кота +13,20 в ПИ с идентификатор 07079.604.359 по КК, УПИ I-359, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1786/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на КЛ 20 kV от МБКТП 2 до МБКТП 3 за присъединяване на МБКТП 4, захранващо Секция 8: Етап 8.1 – Секция 8 до кота +13,20 и Етап 8.2 – Секция 8 над кота +13,20 в ПИ с идентификатор 07079.604.359 по КК, УПИ I-359, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда реконструкция на КЛ 20kV от МБКТП 2 до МБКТП 3 за присъединяване на МБКТП 4, захранващо Секция 8: Етап 8.1 – Секция 8 до кота +13,20 и Етап 8.2 – Секция 8 над кота +13,20 в ПИ с идентификатор 07079.604.359 по КК, УПИ I-359, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас. Съоръженията за присъединяване захранват с електричество Секция 8 от многофункционална, смесена сграда в УПИ I-359, кв. 16 по плана на ПЗ „Север“, ПИ с идентификатор 07079.604.359 по КК на гр. Бургас. Съоръженията включват МБКТП 2x800kVA, електромерни табла за Секция 8, кабели НН от ТНН на МБКТП до електромерни табла и кабелните трасета за прокарването им. Съгласно Предварителен договор за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД № 4583716 от 14.11.2023г. за присъединяване на Секция 8 от многофункционалната, смесена сграда е необходимо изграждане на нов МБКТП 2x800 kVA и кабели 20kV от съединителни муфи в точката на разкъсване на съществуващ кабел 20kV МБКТО „Сентрал парк 2” – МБКТП „Сентрал парк 3”, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x400)mm<sup>2</sup> до КРУ 20 kV на БКТП - нов. МБКТП, захранващи отделните секции от смесената многофункционална сграда са свързани



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





в пръстен МБКТП1 - МБКТП3 - МБКТП 2 с КЛ 20kV, с кабел NA2XS(F)2Y 3x(1x400мм<sup>2</sup>). Новият МБКТП 4 ще се изгради непосредствено върху съществуващата кабелна линия 20kV, свързваща МБКТП 2 и МБКТП 3. За присъединяване на МБКТП 4 към електроразпределителната мрежа 20kV, тази КЛ ще се прекъсне и ще бъде удължена чрез направа на муфа 20 kV. Трасето на новата КЛ ще е под пътната настилка и ще се изпълни в тръба с диаметър Ø160 мм, в бетонов кожух. Мястото на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа е: Точка на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV МБКТП „Сентрал Парк 2” – МБКТП „Сентрал парк 3”, извод СН „Устрем”, подстанция „Инд. Бургас”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

ПИ с идентификатор 07079.604.359 по КК на гр. Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/ 31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/ 08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (Дв, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

